

شرایط شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

موضوع مناقصه

خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۴-۰۳-۱

مناقصه گر محترم

باسلام

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین جهت تامین موضوع مناقصه، از آن شرکت محترم دعوت بعمل آورده تا ضمن مطالعه دقیق اسناد جاری و با عنایت به تذکرات ذیل نسبت به تکمیل و تحویل اسناد در موعد مقرر اقدام گردد:

۱- ذیل تمامی صفحات برگ شرایط حاضر و کلیه اسناد و مدارک ارسالی توسط مناقصه گر می بایست مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، توسط صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر امضاء و مهر شود. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۲- درج امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت به منزله قبولی تمامی شرایط مندرج در برگ شرایط توسط شرکت می باشد.

۳- اسناد مناقصه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ بر روی سایت مناقصه گزار (www.negah-bank.com) بارگذاری شده و همچنین آگهی مناقصه در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام می گردد.

۴- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد به مناقصه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) **تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹** می باشد. (تحویل به واحد امور مشتریان و قراردادهای)

۵- شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات و یا لغو فرآیند مناقصه در هر مرحله مختار بوده و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر مناقصه گران نخواهد داشت.

۶- به پیشنهادات مشروط، مبهم یا فاقد ضمانت ریالی مندرج در بند ۱-۳ و یا واصل گردیده بعد از زمان مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- این مناقصه و پیرو آن قرارداد آتی، مشمول تعدیل (ارز، فلزات و ...) نمی باشد.

۸- کلیه کسورات قانونی (بیمه، مالیات و ...) به عهده مناقصه گر بوده و پرداختها پس از کسر این مبالغ، قابل انجام می باشد.

۹- شماره تلفن مناقصه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی ۰۲۱-۷۹۴۶۸۵۱۰ و ۰۲۱-۷۹۴۶۸۵۱۲ می باشد.

۱۰- مناقصه گر می تواند جهت درخواست جلسه پرسش و پاسخ و بازدید از محل مطابق پیوست شماره ۹ اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ درخواست خود را به مناقصه گزار به صورت کتبی اعلام نماید.

۱۱- تاریخهای فوق الذکر ممکن است بر اساس نیاز مناقصه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) تغییر نمایند.

فهرست مطالب

بخش یک- کلیات.....	۴
۱-۱ هدف از ارائه پیشنهاد برای پروژه	۴
۲-۱ معرفی پروژه.....	۴
۳-۱ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.....	۴
۴-۱ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها	۴
۱-۴-۱ محل دریافت اسناد.....	۴
۲-۴-۱ مهلت تحویل پیشنهادها	۴
۳-۴-۱ بازگشایی پاکت‌ها.....	۴
۵-۱ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها.....	۵
۱-۵-۱ پاکت « الف ».....	۵
۲-۵-۱ پاکت « ب ».....	۵
۳-۵-۱ پاکت « ج ».....	۵
۴-۵-۱ مدت اعتبار پیشنهادها.....	۵
بخش دو - تعهدات مناقصه گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط.....	۶
بخش سه - شرایط شرکت در مناقصه.....	۶
۱-۳ شرایط عمومی.....	۶
۲-۳ شرایط اختصاصی.....	۸
۳-۳ تغییر در اسناد مناقصه.....	۹
۴-۳ ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادات	۹
پیوست ۱(فرم قبول شرایط مناقصه).....	۱۰
پیوست ۲(فرم مشخصات مناقصه گر).....	۱۱
پیوست ۳(چک لیست مدارک مناقصه گر).....	۱۲
پیوست ۴(فرم ارائه قیمت).....	۱۳
پیوست ۵(شرح محصول)	۱۴
پیوست ۶(پیش نویس قرارداد).....	پیوست (۳۳ صفحه) ۲۶
پیوست ۷(تعهدنامه عدم شمول کارمندان دولت).....	۲۷
پیوست ۸(نمونه ضمانتنامه بانکی).....	۲۸
پیوست ۹(فرم بازدید از محل).....	۲۹
پیوست ۱۰(مشخصات حقوقی مناقصه گزار).....	۳۰
پیوست ۱۰(روکش پاکات).....	۳۱-۳۳

بخش یک - کلیات

۱-۱ هدف از ارائه پیشنهاد برای پروژه

شرکت کنندگان در مناقصه لازم است شرایط سند حاضر را بررسی نموده و پس از امضای تمامی اوراق و ضمایم پیوست توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت و مهور نمودن به مهر شرکت به همراه مدارک مربوط به تودیع سپرده تا پایان وقت اداری به نشانی مذکور در این مستند، تسلیم و رسید دریافت نمایند. درج نام و نشانی پیشنهاد دهنده، موضوع مناقصه تعیین شده، درج اطلاعات درخواستی بر روی پاکت‌های تحویلی و ارائه پاکت‌ها به صورت مجزا، الزامی است. مستند حاضر به منظور "خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور" تدوین شده است تا شرکت‌های توانمند در موضوع مناقصه، بتوانند با آگاهی از نیاز شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین، قیمت خود را ارائه نمایند. پیشنهادهای دریافت شده بنابر معیارهای ارزیابی مناقصه گزار مورد مقایسه قرار گرفته و بهترین پیشنهاد انتخاب خواهد شد. برنده مناقصه ملزم خواهد بود، ضمن رعایت مقررات عمومی حاکم بر قراردادهای، نیازهای مناقصه گزار را در قالب قرارداد منعقد فی‌مابین، فرآیند خرید و با ملاحظه نکات مذکور در متن این درخواست، تأمین نموده و نتایج کار را طبق شرایط تعریف شده و در موعد مقرر تحویل نماید.

۱-۲ معرفی پروژه

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

۱-۳ نوع و مبلغ تضمین مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه به میزان **۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل سیصد و پنجاه میلیون تومان** می‌باشد که لازم است در قالب ارائه **اصل سند ضمانتنامه بانکی** (مطابق پیوست ۸) و یا واریز نقدی به شماره حساب **۰۲۰۱۲۰۵۷۹۹۶۰۰** به نام شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر کد (۵۳۰۰۱۶۸) که **اصل فیش واریزی فقط در پاکت «الف» ارائه گردد.**

۱-۴ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

۱.۴.۱ محل دریافت اسناد کامل به همراه پیش‌نویس قرارداد:

اسناد در قالب نامه رسمی به همراه ضمائم از سوی مناقصه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) به آدرس مناقصه گران ارسال می‌گردد.

۱.۴.۲ مهلت تحویل پیشنهادها:

آخرین مهلت تحویل پاکات **تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹** می‌باشد. بدیهی است به پیشنهادات رسیده بعد از این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱.۴.۳ بازگشایی پاکت‌ها:

بازگشایی پاکات که در محل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین برگزار می‌گردد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف) حداکثر پانزده روز کاری پس از مهلت تحویل پیشنهادات، ابتدا پاکات «الف» بازگشایی می‌شود و در صورت بلا اشکال بودن سپرده شرکت در مناقصه به عنوان تضمین قانونی، مشخصات کلی مناقصه‌گر به همراه پیشنهاد فنی ارسالی (پاکت «ب») در کمیسیون معاملات مناقصه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای نگاه فردای کارآفرین) بازگشایی و سپس با حضور نمایندگان واحدهای فنی/کمیته فنی (درخواست کننده پروژه/ ناظر قرارداد) ارزیابی شکلی صورت می‌پذیرد.

ب) حداکثر هفت روز کاری پس از انجام بررسی‌های فنی، پاکت «ج» آن دسته از پیشنهاد دهندگان که پاکت «ب» آنها به تایید کمیته فنی و کمیسیون معاملات مناقصه گزار رسیده باشد، بازگشایی می‌شود. سپس برنده مناقصه با توجه به قیمت پیشنهادی، معرفی می‌گردد.

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائت شد و مورد تایید است»

۱-۵ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادهای (تحويل اسناد)

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در سه پاکت مجزا با مشخصه «الف، ب و ج» به شرح زیر تهیه و به همراه تاریخ و ساعت ارائه و در پاکت مهر اندود (لاک و مهر شده) به واحد امور مشتریان و قراردادهای مناقصه‌گذار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۶، طبقه ۵، واحد ۵۰۴ تحويل داده و رسید دریافت نمایند.

۱,۵,۱. پاکت «الف» باید حاوی مدارک ذیل باشد:

تضمین شرکت در مناقصه که لازم است به شرح مندرج در بند ۱-۳ (نوع و مبلغ تضمین مناقصه) و مطابق پیوست شماره ۸ اسناد حاضر ارائه گردد.

۱,۵,۲. پاکت «ب» باید حاوی مدارک ذیل باشد:

۱. اساسنامه شرکت، مشخصات کامل شرکت، تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی، آخرین تغییرات شرکت و امضاهای مجاز
۲. مدارک و مستندات مربوط به شرایط اختصاصی مندرج در بند ۲-۳
۳. برگ شرایط مناقصه، نمونه قرارداد، فرم‌های تکمیل شده (پیوست‌های) شماره ۱ تا ۹ کلیه موارد مندرج در پیوست شماره ۳ که تمامی صفحات آن به مهر و امضاء کلیه صاحبان امضای مجاز شرکت پیشنهاد دهنده رسیده و شامل عبارت «قرائت شد و مورد تایید است» باشد. مهر و امضای ذیل برگ شرایط مناقصه و نمونه قرارداد پیوست، به منزله پذیرش تمامی شرایط و مفاد آنها از سوی شرکت پیشنهاد دهنده می‌باشد.

تذکر مهم: کلیه صفحات شرایط عمومی مناقصه باید توسط شرکت، بدون ذکر هر گونه شرطی مهر و امضاء گردیده و شامل عبارت **"قرائت شد مورد تأیید است"** بوده و در پاکت «ب» ارسال گردد.

شرکت کنندگان می‌بایست اسناد و مدارک فوق را به ترتیب شماره ردیف و با استفاده از برگه‌های جداکننده (دیوایدر) در زونکن یا پوشه مناسب قرار داده و تحويل نمایند.

تبصره ۱: تکمیل چک لیست و مهر و امضای اسناد ارائه شده توسط صاحبان امضای مجاز شرکت مطابق فرم شماره ۳ (پیوست شماره ۳) از سوی شرکت‌های داوطلب حاضر در مناقصه الزامی است.

- مستندات دست‌نویس از درجه اعتبار ساقط می‌باشند.
- تمامی اطلاعات ارسالی باید به زبان فارسی و تایپ شده ارائه شوند.
- کلیه مستندات ارسالی بایستی به ترتیب و در فولدرهای مشخص با نامگذاری مشخص ارائه گردند. ارائه مستندات منظم، در اخذ امتیاز تاثیرگذار خواهد بود.

۱,۵,۳. پاکت «ج» باید حاوی نامه رسمی متضمن اطلاعات زیر باشد:

قیمت پیشنهادی با فرمت مندرج در نمونه فرم ارائه پیشنهاد قیمت و بر اساس شرایط اعلام پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقصه می‌بایست تکمیل و در سربرگ مناقصه‌گر تهیه و پس از امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت و ممهور نمودن به مهر شرکت، در پاکت «ج» قرار داده شود. (مطابق با پیوست شماره ۴ اسناد حاضر) ** پیشنهاد قیمت می‌بایست خوانا و بدون هیچ گونه خط خوردگی و بصورت ریالی باشد.

۱,۵,۴. مدت اعتبار پیشنهادهای

پیشنهادهای ارائه شده از سوی مناقصه‌گران می‌بایست حداقل ۳۰ روز کاری دارای اعتبار باشد.

بخش دو - تعهدات مناقشه گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط

تعهدات مناقشه گر، محدوده انجام خدمات و سایر شرایط، در نمونه قرارداد پیوست آمده و لازم است توسط مناقشه گر تأیید و در پاکت «ب» قرار داده شود.

بخش سه - شرایط شرکت در مناقشه

۱-۳ شرایط عمومی

- ۱- به پیشنهادهای مبهم، مشروط و یا فاقد تضمین معتبر و نیز پیشنهادهایی که خارج از تاریخ و ساعت مقرر به مناقشه گزار واصل شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۲- پس از بررسی پیشنهادهای واصله در مورد مناقشه، نفرات اول و دوم تعیین و به آنان ظرف مهلت مقرر اعلام خواهد شد.
- ۳- پس از تعیین نفرات اول و دوم، سپرده آنان نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقشه مسترد می گردد و در صورت انعقاد قرارداد با نفر اول سپرده نفر دوم مسترد و در غیر این صورت سپرده نفر اول ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت عدم حضور نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین به طریق مقتضی نسبت به انجام مورد مناقشه اقدام خواهد نمود.
- ۴- برنده مناقشه حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ بازگشایی پاکت «ج»، تعیین و اعلام خواهد شد. مهلت مذکور بنا به ضرورت و نیاز به بررسی های تکمیلی در صورت عدم اعلام نتیجه مناقشه برای یک دوره ۷ روزه دیگر تمدید خواهد شد.
- ۵- مکان و زمان بازگشایی پاکت «ج» در جلسه بازگشایی پاکت «الف» و «ب» اعلام می گردد. (بازگشایی پاکت به صورت خصوصی و صرفاً با حضور نمایندگان شرکت مناقشه گزار و در محل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین می باشد.)
** بنا به تشخیص و صلاحدید کمیته کمیسیون معاملات مناقشه گزار، حضور نمایندگان شرکت کننده در مناقشه در جلسات ارزیابی فنی و بازگشایی پاکت امکان پذیر می باشد.
- ۶- تمامی شرکت هایی که اسناد و مدارک خود را جهت شرکت در مناقشه به مناقشه گزار تودیع نموده اند، باید نشانی، شماره تماس و شماره نامبر اختصاصی خود را روی پاکت ها و اسناد تحویلی اعلام نمایند.
- ۷- تمامی اوراق برگ شرایط مناقشه، تمامی صفحات پیوست و اسناد تعهد آور ارسالی از سوی شرکت ها مطابق جدول شماره ۳ (پیوست شماره ۳) می بایست ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت باشد و اسنادی که فاقد شرط مذکور باشند، مورد بررسی کارشناسان فنی قرار نمی گیرد. شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین هیچ یک از اسناد و اوراق مذکور را مسترد نخواهد کرد.
- ۸- کلیه شرکت کنندگان در مناقشه مکلف به ارائه تنها یک پیشنهاد می باشند.
- ۹- قرارداد توسط مناقشه گزار تهیه و شرکت برنده موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی، نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد اقدام نماید. عدم امضاء قرارداد در مدت تعیین شده، به منزله انصراف خواهد بود و مناقشه گزار مجاز به ضبط سپرده برنده مناقشه خواهد بود و همچنین تضامین به نفع مناقشه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) تا زمان تعیین تکلیف نهایی ضبط می گردد.
- ** پس از ارزیابی نهایی و اعلام برنده مناقشه، تضامین نفر اول و دوم (طبق بند ۳-۱، ۳ سند حاضر) تا زمان نهایی و امضاء قرارداد از سوی برنده مناقشه و مناقشه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین)، نزد مناقشه گزار بوده و یک هفته (۷ روز کاری) پس از آن به ایشان مسترد می گردد.**
- ** در صورت حضور کمتر از سه شرکت کننده در مناقشه، با تشخیص کمیسیون معاملات مناقشه گزار (مطابق با آیین نامه معاملات) ابطال می گردد.
- ۱۰- مناقشه گزار مختار است، در صورت مغایرت حتی یک مورد از شرایط مناقشه و مشخصات فنی درخواستی، با مشخصات ارسالی از سوی شرکت ها و اسناد ارسالی آنها، پیشنهاد مربوطه را مردود اعلام نماید و در این رابطه مناقشه گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- ۱۱- مناقشه گزار مختار خواهد بود، تمام یا بخشی از تجهیزات/ خدمات را از یک یا چند شرکت که قیمت و شرایط بهتری دارند، خریداری نماید و در این رابطه مناقشه گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- ۱۲- شرکت در مناقشه به صورت کنسرسیوم یا مشارکتی امکانپذیر می باشد.

- ۱۳- چنانچه شرکت کننده در مناقصه عمداً اطلاعات نادرستی جهت کسب مزیت اضافی در پیشنهادات خود ارائه دهد، از مجموعه شرکت‌های در حال بررسی حذف می‌گردد.
- ۱۴- سند حاضر و کلیه مستندات ارسالی مناقصه گر صرفاً به منظور اخذ اطلاعات و مدارک ارائه می‌گردد و پاسخ به آن هیچ گونه حقی را برای پاسخ دهنده (مناقصه گر) ایجاد نمی‌نماید. پاسخ ها و مدارک/مستندات ارائه شده بازگردانده نخواهد شد و مناقصه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) حق دارد به نحو مقتضی از آنها استفاده نماید.
- ۱۵- مستندات دست‌نویس از درجه اعتبار ساقط می‌باشند.
- ۱۶- تمامی اطلاعات ارسالی باید به زبان فارسی و تایپ‌شده ارائه شوند.
- ۱۷- کلیه مستندات ارسالی بایستی به ترتیب و در فولدرهای مشخص با نامگذاری مشخص ارائه گردند. ارائه مستندات منظم، در اخذ امتیاز تاثیرگذار خواهد بود.
- ۱۸- هرگونه مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح بر عهده شرکت مناقصه گر خواهد بود.
- ۱۹- از بیان مطالب کلی غیر مرتبط یا مواردی که تجربه مشخصی از آن‌ها در شرکت مناقصه گر وجود ندارد، خودداری شود.
- ۲۰- شایسته است توضیحات مربوط به خدمات قابل ارائه دقیق و شفاف باشد. هر موضوع از مدارک درخواست شده می‌بایست جداگانه و عناوین کاملاً مشخص باشند.
- ۲۱- پیشنهاد دهنده/ مناقصه گر می‌بایست به همراه پیشنهاد خود نامه‌ای مبنی بر اختیار امضاء برای امضا کننده اسناد ارائه نماید.
- ۲۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، از قلم افتادگی یا هرگونه نیاز به توضیحات بیشتر در سند حاضر، درخواست‌ها باید به صورت مکتوب قبل از تاریخ قید شده به صورت نامه یا فکس ارسال گردند. پیشنهاددهندگان می‌توانند برای بیان سوالات شفاهی خود، با شخص معرفی شده تماس حاصل نمایند؛ ولی باید توجه داشت که مطالب عنوان شده طی این تماس‌ها جنبه قانونی نداشته، صرفاً برای راهنمایی پیشنهاد دهندگان است.

۳-۲ شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی شرکت‌ها به قرار زیر است :
تأیید و یا عدم تأیید شرکت‌های مناقصه گر در ارزیابی فنی توسط کمیته کمیسیون معاملات مناقصه گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین) صورت می‌پذیرد.

*** امکان بازدید از دستگاه در حین بررسی فنی اسناد الزامی می‌باشد.

*** تحویل دستگاه و کلیه تجهیزات و ملزومات به صورت فوری (در طی ۱۰ روز کاری) الزامی می‌باشد.

امتیازات طبق جدول ذیل تخصیص داده می‌شود:

ردیف	معیار	نحوه امتیازدهی	حداکثر امتیاز	دلایل امتیاز دهی
۱	ارائه گواهینامه نمایندگی یا وکالت نامه معتبر از سازندگان	هر گواهینامه ۲ امتیاز	۱۰	
۲	دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه تخصصی مرتبط در رابطه با موضوع مناقصه (ارائه اسناد مثبته)	هر سال ۲ امتیاز	۱۰	
۳	دارا بودن خدمات پشتیبانی و نگهداری با سازمان‌های مختلف (ارائه اسناد مثبته)	هر سند ۲ امتیاز	۱۰	
۴	دارا بودن کوپله فابریک دستگاه		۱۵	
۵	میزان توانایی مالی جهت انجام کار (ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال آخر)، گردش حساب (ارائه اسناد مثبته)، تأییدیه حساب بانکی		۱۰	
۶	مهر و امضای اسناد، ارائه برنامه زمانبندی فرم بازدید از محل پروژه و هرگونه اطلاعات فنی تکمیلی	در صورت تکمیل بودن ۵ امتیاز	۵	
۷	فروش دیزل ژنراتور در ۵ سال اخیر ظرفیت بالای ۱۰۰ کیلوولت آمپر (ارائه اسناد مثبته شامل لیست فروش به همراه تعداد فروش دستگاه و گواهی تحویل تجهیزات الزامی است)	هر فروش ۳ امتیاز	۱۵	
۸	دارا بودن تجهیزات جهت کوپله کردن دیزل ژنراتور به همراه پرسنل آموزش دیده	در صورت تأیید ۱۰ امتیاز	۱۰	
۹	برند دستگاه دیزل ژنراتور	برند MAN: ۱۵ امتیاز برند CAT: ۱۰ امتیاز برند Perkins: ۵ امتیاز	۱۵	
جمع کل امتیاز				۱۰۰

*** حداقل امتیاز قابل قبول پنجاه (۵۰) امتیاز می‌باشد.

• فرمول ضریب فنی در انتخاب پیمانکار:

$L = \text{قیمت تراز شده}$

$C = \text{قیمت پیشنهادی: بهاء درج شده در پاکت «ج»}$

$I = \text{ضریب تأثیر: } ۰/۶$

$T = \text{امتیاز فنی - بازرگانی: حداکثر ۱۰۰}$

$$L = \frac{100 \times C}{100 - [I (100 - T)]}$$

۳-۳ تغییر در اسناد مناقصه

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین حق اصلاح، تکمیل و یا تجدید نظر در هر قسمت از اسناد و مدارک مناقصه را برای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید، تغییرات مورد نظر به صورت کتبی اعلام خواهد شد.

مناقصه گزار می‌تواند هریک از پیشنهادات را قبول یا رد کرده و یا فرایند مناقصه را در هر مرحله‌ای، لغو نماید و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر شرکت کنندگان نخواهد داشت.

برنده مناقصه حق واگذاری موضوع مناقصه را به غیر (اشخاص حقوقی و حقیقی) نخواهد داشت.

۳-۴ ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادات

پیشنهادهای دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل زیر ارزیابی خواهند شد :

(الف) ضمانتنامه و بررسی مدارک عمومی

(ب) بررسی مدارک و مستندات مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی و ارزیابی توانمندی‌های مناقصه گر و توان فنی- مدیریتی آن

در خصوص مرحله «ب» بند حاضر، در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده با صلاحدید مدیریت و کمیته شرکت مناقصه‌گزار (شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین)، به پیشنهاد دهنده مهلتی ۷۲ ساعته داده می‌شود تا نسبت به تکمیل نقایص اقدام نماید.

(ج) ارزیابی قیمت پیشنهادی

فرم قبول شرایط شرکت در مناقصه

پیوست شماره ۱ (فرم شماره ۱)

اینجانب / اینجانبان با مشخصات مندرج در جدول ذیل به نمایندگی شرکت به شماره ثبت که به موجب مناقصه محدود به شماره مورخ به ترتیب امضاء داران/ سهامداران شرکت بوده و حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور شرکت را دارا می باشم/ می باشیم ، شرایط مندرج در برگ شرایط مناقصه و نمونه قرارداد پیوست را به دقت مطالعه و از کم و کیف مناقصه و تمامی جزئیات آن آگاهی پیدا نمودم/ نمودیم و با قبول شرایط شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین، در برگزاری مناقصه موصوف مبادرت به امضاء برگ شرایط حاضر نموده و عالماً و عاملاً در مناقصه مزبور شرکت می نمایم/ می نمایم.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

آدرس دقیق:

کد پستی: پست الکترونیکی:

دورنگار: و تلفن:

فرم اعلام مشخصات کامل مناقصه گر

پیوست شماره ۲ (فرم شماره ۲)

نام شرکت: محل ثبت: نوع شرکت: ثبت شده به شماره:
 شناسه ملی: کد اقتصادی: در روزنامه رسمی شماره: به تاریخ: / /
 آدرس مرکز اصلی شرکت:
 تلفن: نمابر: پست الکترونیکی: آدرس وبسایت:
 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

آخرین مدیران و صاحبان امضا مجاز شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	عنوان و جایگاه
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

شخص مسئول و پاسخگو در این مناقصه

نام و نام خانوادگی	سمت	تلفن ثابت	تلفن همراه	پست الکترونیکی

مدارک شرکت مناقصه گر

پیوست شماره ۳ (فرم شماره ۳)

ارسال و رعایت ترتیب اسناد و مدارک در پاکت « ب » می بایست با درج علامت ۷ در ردیف مربوطه توسط شرکت مناقصه گر تایید گردد.

ردیف	مدارک	تایید/توضیحات شرکت
۱	مشخصات کامل شرکت (فرم شماره ۲)	
۲	تصویر اساسنامه شرکت	
۳	تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس	
۴	تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت	
۵	تصویر روزنامه رسمی امضاء داران مجاز	
۶	صفحات مهر و امضاء شده شرایط مناقصه	
۷	گواهی امضاء	
۸	تصویر گواهی ارزش افزوده معتبر	
۹	فرم های تکمیل شده اسناد مناقصه	
۱۰	تصویر گواهی نامه های مرتبط با موضوع مناقصه	
۱۱	رزومه، نمونه قراردادهای و اسناد مثبت شامل فاکتورهای فروش و پشتیبانی به همراه رضایتنامه کارفرمایان قبلی	
۱۲	چارت سازمانی	
۱۳	تصویر لیست بیمه سه ماه آخر	
۱۴	تصویر سه دوره آخر صورت های مالی اساسی شرکت و تاییدیه حساب بانکی	
۱۵	پروپوزال (طرح پیشنهادی)	
۱۷	سایر مواردی که در ارزیابی موثر باشد و در شرایط مناقصه درخواست شده است.	

تذکر: کلیه صفحات مدارک فوق الزاماً با امضاء مجاز و مهر شرکت مناقصه گر تایید گردد.

فرم ارائه پیشنهاد قیمت

پیوست شماره ۴ (فرم شماره ۴)

.....

پاکت ج - مناقصه شماره ۱-۳-۰۳-۱۴۰۴/NB با موضوع "خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور"					
نام شرکت خریدار: توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین					
مشخصات مناقصه گر:					
نام:		شماره اقتصادی:		شماره ثبت:	
کد پستی:		شماره ملی:		شماره تماس:	
آدرس:					
ردیف	شرح	تعداد	واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	دیزل ژنراتور ۲۵۰ کیلوولت آمپر موتور استمفورد به همراه کنوپی	۱	دستگاه		
۲	شاسی دیزل ژنراتور	۱	مجموعه		
۳	منبع سوخت ۳۰۰۰ لیتری همراه با متعلقات	۱	مجموعه		
۴	تابلوی ATS ایستاده مطابق نقشه	۱	دستگاه		
۵	کابل سایز ۱۵۰*۱ برند افشارنژاد خراسان	۲۰۰	متر طول		
۶	سینی عرض ۵۰ سانت به همراه ساپورت	۵۰	متر طول		
۷	کابل ۳*۶ برند افشارنژاد خراسان	۱۰۰۰	متر طول		
۸	حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور به همراه منبع و لوله کشی های مربوطه	۱	دستگاه		
۹	نصب شاسی	۱	مجموعه		
۱۰	نصب و راه اندازی تابلوی ATS	۱	سلول		
۱۱	آرایش تابلوی کنتور	۱	مجموعه		
۱۲	اجرای سینی در ارتفاع ۲,۵ متر سقف	۵۰	متر طول		
۱۳	اجرای کابل افشان سایز ۱۵۰*۱	۲۰۰	متر طول		
۱۴	اجرای کابل ۳*۶	۱۰۰۰	متر طول		
جمع شرح مبالغ (ریال)		به حروف		به عدد	
مجموع مبالغ مطروحه					
مبلغ تخفیف					
مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ارزش افزوده)					

** مدت اعتبار: ۳۰ روز کاری از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت (۱۴۰۴/..../....)

** کلیه واحدهای مبلغ به (ریال) و زمان به (روز) تکمیل گردد.

** عدم تکمیل اطلاعات درخواستی و یا نقص و مخدوش بودن آنها موجب حذف کامل شرکت در ادامه فرآیند مناقصه خواهد شد.

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائن شد و مورد تایید است»

پیوست شماره ۵

موضوع مناقصه:

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۴-۰۳-۱

شرح محصول

سند ملزومات خرید دیزل ژنراتور و ملحقات

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

فهرست مطالب

۱. مقدمه	۱۷
۲. استانداردها	۱۷
۳. مشخصات فنی	۱۸
۴. آزمایشات	۲۱
۵. مشخصات فنی کانوپی دیزل ژنراتور :	۲۲
۶. مشخصات تابلوی ATS	۲۲
۷. مشخصات لوله های گازوییل و اگزوز دیزل ژنراتور و سایلنسر اگزوز	۲۳
۸. مشخصات منبع سوخت اضطراری	۲۳
۹. الزامات نصب ATS، سینی گذاری ها، کابل کشی ها	۲۴
۱۰. الزامات نگهداری دوره یکساله	۲۴
۱۱. الزامات تست و راه اندازی	۲۴
۱۲. شاسی دیزل ژنراتور	۲۴
۱۳. سایر ملاحظات	۲۴
۱۴. مدارک لازم جهت ارزیابی فنی پیمانکار:	۲۵

۱. مقدمه

شرکت نگاه بانک در نظر دارد جهت حفظ افزونگی سیستم برق اضطراری خود نسبت به تامین و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور اقدام نماید. مشخصات فنی این بخش مربوط به نیازمندی‌های خرید، حمل تا محل سایت، نصب، تست و راه‌اندازی دستگاه دیزل ژنراتور از نوع اضطراری می‌باشد. سند پیوست حداقل نیازمندی کارفرما است، پیشنهاد دهنده می‌بایست استانداردهای مربوط به فضاهای شرکت‌های فناوری اطلاعات را در تجهیزاتی که پیشنهاد می‌دهد رعایت نماید.

- دستگاه مورد نیاز یک عدد دیزل و ژنراتور استمفورد به ظرفیت ۲۵۰ KVA کوپله شده فابریک توسط کارخانه سازنده و یا کوپله ایران با اسناد مثبت می‌باشد.
- سال تولید دستگاه می‌باید از سال ۲۰۲۴ به بعد میلادی باشد. (ارائه اسناد مثبت الزامی است)
- قبل از حمل دستگاه صحت و سلامت دستگاه به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد.

۲. استانداردها

موتور دیزل و تجهیزات جانبی آن باید بر اساس آخرین مصوبات انجمن سازندگان دیزل ژنراتور Demo:Diesel Engine Manufacturer Association منطبق باشد و گاورنر (Governer) آن نیز از استاندارد NEMA پیروی نماید.

علاوه بر استانداردهای ذیل که دستگاه و تجهیزات می‌بایست داشته باشند، آخرین نسخه استانداردهای بین المللی مورد قبول نیز مورد تأیید می‌باشد. ژنراتور باید بر اساس استانداردهای ذیل یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد و توسط پیمانکار ارائه گردد.

IEC۶۰۰۳۴-۱
BS۵۰۰۰ PART ۹۹
NEMA MG۱-۲۲
C.S.A C۲۲-۲
V.D.E. ۰۵۳۰
N.F. C۵۱-۱۰۰
AS۱۳۵۹
ISO۳۰۴۶
ISO۸۵۲۸

- شرایط کار کلیه طراحی‌ها بر اساس شرایط کاری زیر انجام شود:

جو	غبارآلود
حداکثر درجه حرارت در تابستان	۵۵ درجه سانتیگراد
حداقل درجه حرارت در زمستان	۱۵- درجه سانتیگراد
متوسط ارتفاع از سطح دریای آزاد	۱۷۰۰ متر
رطوبت ماکزیمم	۹۵%

۳. مشخصات فنی

مشخصات فنی دیزل و شاسی فلزی مربوطه:

- شاسی مشترک فولادی (Frame Base Steel) فابریک، ساخته شده از ورق فولادی ST ۳۷ با ضخامت حداقل ۶ میل (متناسب با وزن دستگاه) با استفاده از دستگاه‌های CNC طراحی شده در محیط‌های طراحی و سه بعدی و قابل ارائه به کارفرما جهت تایید باشد. جوشکاری با دستگاه جوش پیوسته CO ۲ و تست‌های vt و pt جوش صورت پذیرفته باشد.
- **origins of Certificate موتور دیزل ژنراتور می‌باید از کشور مبدأ به کارفرما ارائه شود.**
- ارائه اسناد مثبته گمرکی و پروانه گمرکی ترخیص کالا و گواهی‌های حمل از کارخانه سازنده و بارگیری کالای تکمیل شده جهت موتور دیزل ژنراتور الزامی است.
- سوراخ‌های مخصوص اتصال دستگاه به سطح زمین به صورت یکپارچه به وسیله اتصال قابل انعطاف باشد. ماده بکار رفته برای اتصال قابل انعطاف باید در برابر هیدروکربن‌ها مقاوم باشد تا روغن و سوخت آن را از بین نبرد.
- دستگاه بایستی مجهز به محافظ کوپلینگ و لاستیک‌های ضربه گیر (Vibration Anti) فابریک بین شاسی موتور و ژنراتور جهت جلوگیری از لرزش دستگاه در حین کار و عدم ایجاد صدای اضافی توسط دستگاه باشد. ابعاد شاسی به گونه‌ای باشد که به صورت کامل مجموعه دیزل ژنراتور را در بر بگیرد و دارای مخزن سوخت، فضای باطری و نگه دارنده باطری‌های دستگاه باشد.
- استراکچر دیزل ژنراتور لرزه گیر آکاردونی (فنری) باشد.
- اتصال آگزوز اصلی دیزل با لوله‌های عمودی اضافه می‌بایست از طریق لرزه گیر فلزی آکاردونی باشد.
- ضریب اضافه بار (factor Service) برای دیزل ژنراتور بر اساس استاندارد IEC ۶۰۰۳۴-۱ برابر ۱۱۰٪ تا یک ساعت برای هر دوازده ساعت در راه اندازی بصورت دائم (Continuous) باشد و همچنین سیستم خنک کنندگی دیزل ژنراتور بایستی توانایی خنک کنندگی ۱۱۰٪ بیشتر از بدترین دمای سایت محل نصب را داشته باشد.
- تجهیزات لازم برای روشن و خاموش کردن دیزل بطور خودکار به گونه‌ای باشد که زمان لازم برای به کار افتادن دیزل و بهره برداری نیز از ۲۰ ثانیه تجاوز نکند.
- موتور دیزل باید دارای یک صفحه یا پلاک ماندگار از نوع فلزی شامل نام و آدرس سازنده، تاریخ ساخت، شماره سریال و مشخصات پارامترهای فنی و اصلی مربوطه باشد.
- تجهیزات مورد نیاز دیزل :
 - ✓ انژکتور مکانیکی
 - ✓ پمپ روغن جداگانه
 - ✓ گاورنر الکترونیکی
 - ✓ توربو شارژر Turbo AC
 - ✓ سیستم تزریق سوخت Direct
 - ✓ سنسور سطح سوخت الکترونیکی و مکانیکی
 - ✓ یک عدد شارژر اتوماتیک باطری که دارای منحنی شارژ و فلوٹ باشد تا از عمر باطری نکاهد
 - ✓ منبع آگزوز دو لایه صداخفه کن فابریک و آگزوز و لوازم جانبی جهت نصب
- دستگاه دارای گرمکن گازوئیل جهت استارت نرم موتور در شرایط آب و هوایی سرد باشد.
- گرمکن برقی آب جهت استارت نرم موتور در شرایط آب و هوایی سرد (قابلیت تثبیت دمای آب موجود در موتور در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد بسته به دمای محیط)
- دیزل می‌بایست مجهز به پمپ تخلیه روغن فابریک برای تخلیه کامل روغن داخل موتور و تعویض بهتر روغن و همچنین شیر تخلیه آب رادیاتور باشد.

- ست کامل باطری راه انداز فابریک سازنده، به همراه کابل باطری (باطری باید از نوع خشک acid lead Sealed باشد) که برند، آمپر و ولتاژ آن به تایید کارفرما برسد. باتری در نظر گرفته شده باید دارای CCA مناسب باشد و مقدار CCA آن به تایید کارفرما برسد.
- شارژر دستگاه می باید قابلیت تنظیم خودکار ولتاژ را داشته باشد. به طوری که ولتاژ خروجی را بدون توجه به تغییرات ولتاژ ورودی تا مثبت یا منفی ۱۰ درصد ثابت نگه دارد.
- سیستم پیشنهادی می بایست دارای منبع اگزوز استاندارد (silencer) با قابلیت کاهش صدا با متعلقات مربوط مانند لرزه گیر باشد.
- مشخصات فنی تمامی سنسورها و بردهای الکترونیکی موتور و ژنراتور (سنسور فشار روغن-سنسور دمای آب-گاورنر و...) بایستی توسط پیشنهاد دهنده در پاکت فنی ارائه شود.
- دیزل باید بتواند با استاندارد سوخت گازوئیل ۲ ۹۷۵D ASTM or ۲D Class ۲۸۶۹ BS بدون افت توان مورد بهره برداری قرار بگیرد.
- استانداردهای ملی (نشریه ۱۱۰-مبحث سیزدهم و...) در زمان راه اندازی دستگاه می باید در نظر گرفته شود.

مشخصات فنی سیستم کنترل :

- سنسور ویژه کنترل دمای آب تعبیه شده روی رادیاتور
- سنسور ویژه کنترل دور موتور تعبیه شده در روی اتاقک فلاپول
- سنسور ویژه کنترل میزان شارژ باطری داخل آلترناتور موتور
- سنسور ویژه کنترل ولتاژ (Regulator Voltage) داخل ژنراتور
- سنسور ویژه کنترل آمپراژ داخل ژنراتور
- سنسور ویژه کنترل فرکانس داخل ژنراتور
- سنسور ویژه کنترل میزان بار گرفته شده از دستگاه داخل تابلو
- سنسور کنترل میزان دمای روغن دیزل
- سنسور نشانگر سوخت گازوئیل
- سنسور نشانگر سوخت گازوئیل
- کلید کنترل سطح سوخت درون تانک سوخت روزانه
- نمایش آلام کم شدن روغن
- نمایش آلام پاره شدن تسمه
- قابلیت نمایش: ولتاژ، آمپر، فرکانس، دور موتور، ساعت کار، آلامهای ویژه دمای آب و فشار روغن و Check Up کامل موتور و دارای سیستم گاورنر الکترونیکی برای کنترل دور و در نهایت فرکانس برق.
- کلید استارت در محل دیزل ژنراتور تعبیه شود.
- حداقل حفاظت تابلوی کنترل IP ۶۵ باشد. رعایت کلیه مفاد استاندارد IEC ۶۱۴۳۹ برای ساخت تابلو الزامیست.
- برد الکترونیکی دستگاه می باید از سری ۸۶۱۰ SEA DEEP باشد.

مشخصات فنی ژنراتور:

ژنراتور باید بر اساس استانداردهای ذیل یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد و توسط پیمانکار ارائه گردد.

IEC60034-1
BS5000 PART 99
NEMA MG1-22
C.S.A C22-2
V.D.E. 0530
N.F. C51-100
AS1359
ISO۳۰۴۶
ISO۸۵۲۸

مشخصات فنی :

Rated Power	According to MTO
Minimum Insulation class	H
Minimum Temp Rise	F
Power Factor	0.8
Degree of Protection Indoor Diesel	IP23
Degree of Protection Outdoor Diesel	IP54
Degree of Protection Indoor Terminal Box	IP23
Degree of Protection Outdoor Terminal Box	IP55
Frequency	50HZ
Maximum Speed	1500RPM
Output Voltage	400v/230v
Phase	3~ / 4Wires
Connection Type	Star
Pole	4
Automatic Voltage Regulation	±1%

- تاییدیه online کمپانی Stamford جهت ژنراتور به سال ساخت ۲۰۲۴ میلادی که دارای هولوگرام ۳ وجهی و دارای digit ۷ رقم می باشد، می باید بر روی ژنراتور نصب گردد.
- بازه ولتاژ ژنراتور در حالت پایدار می باید ۰،۵ درصد مقدار ولتاژ خروجی نامی از حالت بی باری تا بار کامل باشد .

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء «قرائن شد و مورد تایید است»

- ولتاژ دستگاه نباید در افزایش بار در یک پله تا ۵۰ (کاهش یا افزایش در مقدار بار) درصد ظرفیت دستگاه بیش از ۵۱ درصد تغییر داشته باشد. ولتاژ دستگاه می‌باید در حداکثر مدت زمان ۵ ثانیه می‌باید بازیابی و در حالت پایدار قرار گیرد.
 - ژنراتور باید بار اکتیو و راکتیو را به نسبت مثبت یا منفی ۳ درصد با سایر ژنراتورها در سیستم به اشتراک بگذارد.
 - کوپله دیزل ژنراتور می‌بایست استاندارد بوده و شرکت کوپله کار باید دارای تجربه کافی و تیم طراحی و امکانات تست دستگاه را با بار نامی در کارخانه دارا باشد و مورد تأیید کارفرما قرار گیرد. کوپله دیزل ژنراتور می‌باید به صورت Bearing Single انجام شده باشد.
 - ژنراتور می‌باید از تولیدات شرکت استمفورد باشد.
 - اصالت ژنراتور می‌باید در وب سایت <http://Stamford.isvalid.us> قابل تأیید باشد.
 - ژنراتور می‌باید از سری A و ساخته کشور انگلستان باشد.
 - کابل باطری باید استاندارد با سر باطری سربی باشد و در انتها و ابتدای مثبت از وارنیش قرمز در آن استفاده گردد.
- مشخصات فنی مخزن سوخت روزانه:

- سیستم دیزل ژنراتور باید به همراه یک منبع سوخت روزانه و لوازم و متعلقات مربوطه تامین شود. این منبع در شاسی دستگاه می‌باید جانمایی و نصب گردد.
- ضخامت ورق به کار رفته در ساخت مخزن باید حداقل ۶ میلیمتر باشد. مخزن باید مجهز به نازل سرریز، درین، ورود و خروج سوخت، خروجی هوا و فضای دسترسی جهت بازدید و نظافت باشد.
- باک گازوئیل حداقل برای مصرف ۸ ساعت کاری و دارای سنسور سطح سوخت الکترونیکی که به صورت کالیبره شده بر روی برد دستگاه قابل رویت باشد. همچنین به همراه نشانگر عقربه‌ای باک گازوئیل برای نمایش میزان سوخت بر روی بانک نصب باشد.
- ظرفیت مخزن سوخت روزانه حداقل ۳۰۰ لیتر باشد.

۴. آزمایشات

آزمایشات کارخانه‌ای – موتور:

- آزمایش بار:
 - برای مدت ۴ ساعت در ۱۰۰٪ بار نامی
 - برای مدت یک ساعت در ۱۱۰٪ بار نامی
 - اندازه گیری مصرف سوخت در ۱۰۰٪ بار نامی
 - بررسی تنظیم سرعت
 - بررسی عدم وجود ارتعاشات غیر عادی، دود و سرو صدا
 - آزمایش اضافه سرعت در ۱۱۰٪ سرعت نامی به مدت یک دقیقه
 - بررسی گاز اگزوز در بار نامی
- ژنراتور
 - اندازه گیری مقاومت سیم پیچی استاتور و روتور
 - اندازه گیری عایق استاتور سرد
 - تعیین مشخصات بی باری و منحنی اشباع
 - آزمایش دی الکتریک
 - تعیین راندمانها
 - کنترل شکل موج

○ آزمایش اضافه سرعت در ۱۱۰٪ سرعت نامی

● دیزل ژنراتور کامل

○ بازرسی ظاهری

○ آزمایش‌های راه اندازی و توقف

○ آزمایش عملکرد سیستم روغنکاری

○ بررسی قطعات یدکی

○ بررسی تنظیم سرعت و ولتاژ در وضعیتی که جریان شروع از طریق راه اندازی بزرگترین بار القایی متصل به واحد تأمین گردد.

○ بررسی مراحل کار خودکار

○ بررسی باطری راه اندازی

○ بررسی تجهیزات ایمنی، اعلام خطر، سیگنالینگ و اندازه گیری

○ بررسی سیستم سوخت

۵. مشخصات فنی کانوپی دیزل ژنراتور :


- سیستم پیشنهادی می‌بایست مجهز به کانوپی صداگیر و ضد حریق به صورت سایلنت باشد، کانوپی می‌بایست بطوری بروی دستگاه نصب شده و از دستگاه در مقابل بارش محافظت کرده و صدای کارکرد دستگاه را به ۶۰ دسیبل در فاصله ۱ متری کاهش دهد.
- در فضای داخلی کانوپی می‌باید عایق‌های ضد حریق به صورت شانه تخم مرغی و ورق گالوانیزه پانچ شده روی عایق نصب گردد. همچنین مقاومت در برابر حریق آنها باید به وسیله تست‌های لازم به تایید کارفرما برسد.
- در فضای داخل کانوپی به جهت جلوگیری از افتادن عایق‌های شانه تخم مرغی بر روی موتور می‌باید ورق‌های پانچ شده از ورق گالوانیزه گرم بر روی عایق‌ها نصب گردد.
- رنگ کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور می‌باید به صورت پودری الکترواستاتیک و همچنین تاییدیه رال رنگ در زمان ساخت از کارفرما اخذ شود.
- کانوپی باید دارای قلاب‌های مناسب جهت جابجایی باشد.
- جهت ورود کابل‌های برق به دیزل ژنراتور می‌باید گلندهای پلاستیکی مناسب بر روی بدنه کانوپی در نظر گرفته شود.
- قفل درب‌های کانوپی سایلنت می‌باید از نوع فلزی باشند. مشخصات بایستی به تایید کارفرما رسانده شود.
- بر روی بدنه کانوپی سایلنت می‌باید یک عدد کلید اضطراری STOP نصب گردد.
- بر روی درب کانوپی به جهت کاهش صدای دیزل ژنراتور می‌باید نوار دور درب نصب گردد که فضای داخلی به صورت کامل و کیوم گردد.
- دو عدد روشنایی با استفاده از چراغ‌های تونلی در داخلی کانوپی در نظر گرفته شود.
- کلید استارت دستی (استارت تعمیرات در کانوپی نصب شود)
- مسیر تهویه رادیاتور در زمان بازدید مشخص و در اسناد فنی اعلام شود.
- پیشنهاد دهنده می‌بایست سطح درجه حفاظت در مقابل گرد و خاک و باران (IP) کانوپی را در پیشنهاد خود اعلام نماید.

۶. مشخصات تابلوی ATS

شرکت تأمین کننده دیزل ژنراتور موظف به ساخت تابلوی ATS دستگاه دیزل ژنراتور می‌باشد.

- نقشه تابلوی ATS در ذیل آمده است.
- کلیه تجهیزات اصلی باید از برند Schneider Electric باشد.
- پیمانکار موظف است قبل از شروع به ساخت تابلو نقشه‌های تک خطی و طرح جانمایی کلیدها و ورودی و خروجی کابل‌ها را به تأیید کارفرما برساند.
- پیمانکار موظف است پس از تحویل ساخت تابلو نقشه‌های تک خطی و سه خطی را به صورت فایل اتوکد و کپی کاغذی تحویل کارفرما دهد.
- رال رنگ بدنه قبل از ساخت با تأیید کتبی کارفرما و ناظر قرارداد برسد.
- پس از تولید و تحویل تابلو کلیه تست‌های ضخامت رنگ، تست خمش و کراس کات، تست مقاومت عایقی و تست جریان به صورت ممهور از تأمین کننده تحویل گرفته می‌شود.
- پیمانکار موظف است نسبت به تعبیه محل قرارگیری نقشه در درب تابلو برق اقدام نماید.

- پیمانکار موظف به استفاده از پاور آنالیزورهای سری PM2000 در تابلو می باشد و مدل های قدیمی تر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
- پیمانکار موظف به ارائه برگه گارانتی ممهو به مهر شرکت از تاریخ تحویل تابلو برق ها می باشد.
- کلیه لیل های پانتوگراف باید بعد از اتمام و تحویل تابلو برق ها با نظر کارفرما تهیه و تحویل شود.
- محل قرار گیری تابلوی ATS توسط نماینده پیمانکار رویت خواهد شد.
- تابلوی ATS به صورت ایستاده خواهد بود.
- تغییر در نقشه و طرح ATS با هماهنگی کارفرما و تأیید ایشان مجاز است و طرح مربوطه در اسناد مناقصه قرار خواهد گرفت.



۷. مشخصات لوله های گازویل و اگزوز دیزل ژنراتور و سایلنسر اگزوز

- لوله هایی که جهت سوخت دیزل ژنراتور استفاده می شود می باید از نوع لوله سیاه باشد و استفاده از لوله گالوانیزه مجاز نمی باشد.
- سایلنسر اگزوز می باید به صورت دوجداره با عایق پشم سنگ فشرده به ضخامت حداقل ۵ اینچ باشد.
- در انتهای مسیر لوله اگزوز می باید یک عدد دمپر به جهت جلوگیری از نفوذ آب به لوله های اگزوز در نظر گرفته شود
- جهت اتصال موتور به سیستم اگزوز می بایست از یک سیستم فلکسیبل استفاده شود.
- با توجه به طول مسیر لازم است از JOINT EXPANTION در مسیر لوله های اگزوز استفاده شود.
- شعاع داخلی زانوپی ۹۰ باید ۳ برابر با ضخامت لوله باشد
- در مسیر افقی می باید لوله های اگزوز به سمت پایین شیب داده شود و از موتور دور شود تا از ورود بخار معیان شده به منیفولد موتور جلوگیری شود.
- عایق استفاده شده می باید حداقل ۵۰ میلیمتر ضخامت داشته باشد.
- لوله های اگزوز می باید به وسیله ساپورت های مناسب مهار شود و از دیوار بیرونی ساختمان فاصله داشته باشد
- محاسبات مربوط به سایز لوله های اگزوز و لوله های مربوط به سوخت دیزل ژنراتور قبل از اجرا باید به تایید کارفرما برسد
- سطوح لوله های مربوط به اگزوز و سوخت رسانی می باید ابتدا با فرچه سیمی پاکیزه گردد و سپس به وسیله ضد زنگ پوشانده شود.
- اجرای کانال هوای تازه به همراه طرح های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد و باید در پیشنهاد ارائه گردد.

۸. مشخصات منبع سوخت اضطراری

- دیزل ژنراتور نیاز به منبع سوخت اضطراری از جنس فلزی با ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر می باشد.
- جنس بدنه مخزن سوخت باید از فولاد ضد زنگ، مقاومت بالا در برابر خوردگی و ضد حریق باشد.
- ساختار داخلی مخزن سوخت شامل جداکننده آب، فیلتر سوخت و حفاظت در برابر انفجار باشد تا جلوگیری از ورود آب به موتور و خرابی آن شود.
- فیلتر سوخت برای جداسازی ذرات معلق و آلودگی های موجود در سوخت استفاده شود تا سوخت پاک و بدون ذرات به موتور تأمین شود.
- سیستم اتصال مخزن سوخت به موتور باید به گونه ای طراحی شود که جریان سوخت به صورت پایدار و بدون اختلال به موتور برسد.
- این مخزن شامل لوله ها، شیرها، اتصالات، پمپ و سیستم انتقال سوخت است.
- لوله ها باید از جنس فلز مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا باشند تا سوخت به صورت ایمن منتقل شود. همچنین، شیرها و اتصالات باید برای جلوگیری از نشتی سوخت و ایجاد هرگونه اختلال در جریان، با دقت و با استفاده از مواد مطمئن طراحی شوند.
- سیستم منبع سوخت شامل منبع، پمپ، لوله ها و اتصالات در سازه های مختلف می باشد که در پیشنهاد قیمت باید لحاظ شود.
- منبع باید دارای نشانگر سطح مایع (گیج) باشد.

۹. الزامات نصب ATS، سینی گذاری ها، کابل کشی ها

- سینی گذاری با سینی گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ انجام خواهد شد و نوع آن توسط پیمانکار نهایی و به تأیید کارفرما خواهد رسید.
- کابل کشی ها از کنتور به ATS و بالعکس با کابل ۳*۶ انجام خواهد شد و لبیلینگ به فاصله هر ۲ متر به صورت کپسولی انجام خواهد شد.
- کابل های مورد استفاده باید افشار نژاد خراسان باشد.
- تابلوی کنتورها با هماهنگی کارفرما در روزهای تعطیل آرایش می شود.
- کابل های سایز ۱۵۰ به صورت تک رشته اجرا خواهد شد.

۱۰. الزامات نگهداری دوره یکساله

- برای دیزل ژنراتور به صورت ماهانه تست آنلود با هماهنگی کارفرما انجام می گیرد.
- در صورت قطع برق و روشن نشدن دیزل ژنراتور تامین کننده موظف است ظرف مدت ۳ ساعت به مشکل رسیدگی نماید و گزارش مکتوب ارائه نماید.
- در دوران یکساله تامین گارانتی کلیه تجهیزات به عهده تامین کننده می باشد.
- خدمات پس از فروش تا ۷ سال از زمان انعقاد قرارداد به عهده فروشنده می باشد.

۱۱. الزامات تست و راه اندازی

- کلیه تست های اعلام شده در محل کارگاه تامین کننده و محل نصب دستگاه در ساختمان کارفرما با حضور نمایندگان معرفی شده کارفرما انجام و نتیجه تست ها به تایید کارفرما رسانده شود
- یک عدد لود بانک به ظرفیت حداقل ۲۵۰ کیلووات می باید در محل کارخانه پیمانکار در زمان تست دیزل ژنراتور توسط پیمانکار تهیه و تامین گردد که دیزل ژنراتور با استفاده از آن تست گردد. استانداردهای مربوطه در حوزه دیزل ژنراتور انجام پذیرد. تهیه تمامی ملزومات تست از جمله کابل، لود بانک، گازوییل و بر عهده پیمانکار می باشد.
- تامین جرقه، مجوزهای قانونی جهت تردد در سطح شهر از پلیس راهنمایی و رانندگی نصب دستگاه بر روی شاسی بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۲. شاسی دیزل ژنراتور

پیمانکار موظف به ارائه دیتیل ساخت شاسی به کارفرما می باشد.

۱۳. سایر ملاحظات

- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی در محلی که عملیات کوپل کردن دیزل و ژنراتور را انجام می دهند، مجهز به دستگاه های مورد نیاز برای انجام کلیه تست های درخواستی باشند. نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت می توانند از محل کوپله دستگاه بازدید نمایند و در صورتی که پیمانکار حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشند، کارفرما می تواند پیمانکار را از شرکت در ادامه مناقصه باز دارد.
- کلیه تست های فوق با حضور نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت با اعلام زمان قبلی (حداقل ۱۰ روز قبل از انجام تست) و مهیا کردن کلیه تجهیزات تست توسط شرکت کوپله کننده دیزل ژنراتور انجام می گیرد. هیچگونه هزینه اضافی برای این منظور پرداخت نخواهد شد
- در صورتی که دیزل ژنراتور پیشنهادی پیمانکار، کوپله فابریک انجام شده در خارج کشور باشد تست ها در محل کارخانه کوپله کننده در خارج از کشور انجام شده باشد، پیمانکار می بایست کلیه مدارک مثبت اصالت را ارائه نماید
- ارائه گواهینامه های دیزل و ژنراتور (Certificate) معتبر از کارخانه سازنده با شماره سریال دستگاه خریداری شده و کلیه مدارک مثبت اصالت دستگاه دیزل ژنراتور از جمله برگه سبز گمرک، شناسه رهگیری گمرک و کلیه مدارک ثبت و سفارش کالا می بایست به تایید کارفرما برسد. هیچگونه هزینه اضافی برای این منظور پرداخت نخواهد شد. در صورتی که پیمانکار قادر به ارائه گواهینامه های مذکور و برگ سبز گمرک نباشد قرارداد بصورت یکطرفه با اختیار کارفرما لغو می گردد و پیمانکار ملزم به پرداخت کلیه خسارت ها می باشد
- لازم است پیمانکار مدارک فنی نهائی (Book Final) شامل کلیه نقشه های ازبیل، کاتالوگ ها، دفترچه راهنما دفترچه حاوی دستورالعمل های مربوط به حمل، راه اندازی، کار، نگهداری، تعمیرات دستگاه ها و نقشه های مربوط به فونداسیون محل قرارگیری دیزل ژنراتور، نقشه جانمایی تجهیزات جانبی دیزل ژنراتور، نحوه ورود و خروج هوای اتاق، محل و نحوه نصب اگزوز و ...، تست شیت های کارخانه ای، تایپ تست های مربوط به کلیه تجهیزات و ...

را پس از طی کلیه مراحل تست و قبل از بارگیری در سه نسخه فارسی بصورت فایل کامپیوتری و پرینت در قطعه A۴ در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد

- دستگاه می‌بایست طی یک سال دوره تضمین به‌صورت شش ماه یک بار توسط پیمانکار سرویس دوره‌ای کامل گردد. همچنین کلیه قطعات مصرفی از جمله باطری، فیلترهای روغن و روغن مصرفی و ضد یخ طی یک سال بایست به‌صورت رایگان تعویض گردد.
- در صورت عدم اجرای تعهدات تعمیر و نگهداری توسط پیمانکار در موعد ذکر شده کارفرما راساً نسبت به نگهداری و تعمیر اقدام نموده و با ۳۰ درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می‌نماید.
- هزینه حمل دیزل ژنراتور از کارخانه تا محل پروژه تامین جرثقیل و اخذ مجوزهای لازم و نصب و بار اندازی بر روی شاسی، تمامی خدمات، اتصالات و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی دستگاه بر عهده پیمانکار است
- مسئولیت کامل قرار دادن دیزل ژنراتور بر روی شاسی تهیه شده بر عهده پیمانکار می‌باشد.
- هرگونه تغییر در مشخصات فنی بدون هماهنگی و اخذ تائید از کارفرما و دستگاه نظارت مورد تائید نیست و هزینه‌های مربوطه بر عهده پیمانکار می‌باشد. در صورتی که پیشنهاد پیمانکار مغایر با پیشنهاد حاضر باشد ملاک عمل پیشنهاد حاضر خواهد بود مگر اینکه پیمانکار مکاتبات لازم با کارفرما و دستگاه نظارت انجام دهد و مجوز تغییرات را اخذ نماید
- در صورتی که پیمانکار پیشنهاد خاصی داشته باشد در مرحله پیشنهاد قیمت می‌تواند پیشنهاد خود را به عنوان یک پیشنهاد جداگانه با رعایت کلیه مفاد قرارداد و با ارائه مشخصات فنی و قیمت جداگانه ارائه نماید. تصمیم گیری قطعی بر عهده کارفرما و دستگاه نظارت می‌باشد. ملاک اصلی ارزیابی، پیشنهاد اول که مطابق با مشخصات فنی حاضر هست، می‌باشد.
- آموزش نحوه بهره برداری از دیزل ژنراتور بر عهده پیمانکار می‌باشد و موظف است پس از راه اندازی، پرسنل کارفرما را آموزش کافی و لازم دهند، ضمناً هیچگونه هزینه اضافی برای این منظور پرداخت نخواهد شد
- پس از تایید مبلغ پیشنهادی هیچ گونه افزایش مبلغ قرارداد از طرف پیمانکار قابل قبول نمی‌باشد

۱۴. مدارك لازم جهت ارزیابی فنی پیمانکار:

- کاتالوگ و دیتا شیت دیزل پیشنهادی بگونه‌ای که مارک، مدل و مشخصات فنی دستگاه کاملاً مشخص باشد
- کاتالوگ و دیتا شیت ژنراتور پیشنهادی به گونه‌ای که مارک، مدل و مشخصات فنی دستگاه کاملاً مشخص باشد.
- چک لیست پیشنهادی تست و بازرسی دستگاه دیزل ژنراتور
- برنامه زمانبندی خرید، کوپله، تست کارخانه‌ای، حمل، نصب، تست و راه اندازی
- ارائه لیست قطعات یدکی پیشنهادی برای بهره برداری دو ساله
- ارائه گواهی‌های استانداردهای تجهیزات و دستگاه دیزل ژنراتور
- در صورتی که پیمانکار هر یک از مدارک فوق را در زمان مقرر ارائه ننماید به منزله انصراف از مناقصه می‌باشد و کارفرما مختار به حذف پیمانکار از قرارداد می‌باشد

پیوست شماره ۶

موضوع مناقصه:

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

۱-۳-۰۳-۱۴۰۴/NB

پیش نویس قرارداد

تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول کارمندان دولت در معاملات دولتی

پیوست شماره ۷

موضوع مناقصه:

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۴-۰۳-۱

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات و ممنوعیت مداخله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در معاملات با سازمان، موضوع ماده ۳۱ آیین نامه معاملاتی سازمان (صندوق) مصوب مهرماه ۱۳۹۰ نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما (مناقصه‌گزار) حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید. همچنین قبول و تأیید می‌گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت اجرای قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نمایند و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، خریدار (مناقصه‌گزار) حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و تضامین و سپرده‌های پیمانکار (مناقصه‌گر) نزد خریدار (مناقصه‌گزار) را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص خریدار (مناقصه‌گزار) می‌باشد. همچنین پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع خریدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند، نه تنها خریدار (مناقصه‌گزار) حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه‌های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً پیشنهاد دهنده اعلام می‌دارد که بر مجازات‌های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف، مستحق مجازات‌های مربوطه می‌باشد.

نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور:

تاریخ :/...../۱۴۰۴

مناقصه گزار : شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

فرم نمونه ضمانتنامه

پیوست شماره ۸

فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه

نظر به اینکه (۱) به نشانی: به شناسه ملی مایل است در مناقصه (۳) شرکت نماید این بانک/ (۲) از (۱) درمقابل شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴ برای مبلغ ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین به این بانک/ (۲) اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط با تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان و ایفای تعهدات خویش استنکاف نموده است و میزان هر مبلغی که شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین (تا سقف ضمانتنامه) مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین بدون نیاز به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد (بدون قید و شرط) بی درنگ در وجه یا حواله کرد شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا پایان ساعت اداری روز / / معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه (۲) نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید نماید و یا (۱) موجب این تمدید را فراهم نسازد و (۲) را موافق با تمدید ننماید (۲) متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین پرداخت نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین مطالبه نشود و یا درخواست تمدید آن ثبت نگردد، ضمانتنامه در زمان سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد، اعم از اینکه ضمانتنامه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

۱. عنوان پیمانکار (مناقصه گر)

۲. عنوان بانک

۳. موضوع قرارداد / مناقصه مورد نظر

فرم بازدید از محل پروژه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور**پیوست شماره ۹**

موضوع مناقصه:

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۴-۰۳-۱

بدینوسیله گواهی می‌گردد اینجانب نماینده قانونی شرکت طبق معرفی نامه کتبی شماره مورخ در محل پروژه شرکت نگاه بانک واقع در خیابان ناهید تهران حضور یافته و از وضعیت موجود پروژه، محل‌های ورودی و خروجی کارگاه، وضعیت ترافیک محوطه اطراف کارگاه، محوطه، سایر سازه‌های پیرامونی و وضعیت موجود دقیقاً مورد رویت و کارشناسی پیشنهاد دهنده قیمت قرار گرفته است و از کلیه ضوابط و ملزومات مورد نیاز جهت حمل و بارگیری، بار اندازی، محل انبار، انتقال تجهیزات به محل نصب، ایمنی (HSE) در پروژه مطلع گردیده و هیچ گونه ادعا و یا ابهامی در خصوص عدم اطلاع از وضعیت پروژه نداشته و کلیه شرایط و صعوبت‌های پیش رو در پیشنهاد قیمت ارائه شده از سوی این شرکت (نام شرکت :).

لحاظ گردیده و حق هر گونه ادعایی را از خود سلب می‌نماید.

نام، نام خانوادگی و امضای نماینده قانونی:

شرکت :

تاریخ:

نام، نام خانوادگی و امضای نماینده کارفرما :

تاریخ:

این فرم می‌بایست پس از مطالعه، تکمیل و تایید نماینده کارفرما، مهر و امضا شده و جزو اسناد مناقصه تحویل شود. بدیهی است در صورت عدم بازدید یا تسلیم فرم حاضر، اسناد ارسال شده مردود تلقی خواهند شد.

پیوست شماره ۱۰

نام کامل شرکت : توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

شماره ثبتی : ۵۷۰۲۶۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴

کد اقتصادی: ۹۶۷۳۳۶۴۰۰۱۴

کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۶۹۸۶

شماره حساب : ۰۲۰۱۲۰۵۷۹۹۶۰۰

شماره شبیه: IR۷۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰۲۰۱۲۰۵۷۹۹۶۰۰

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۶

پاکت «الف»

تضمین شرکت در مناقصه

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

موضوع :

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۴-۰۳-۱

خرداد ۱۴۰۴

مناقصه گر:

تلفن و آدرس مناقصه گر:

تاریخ و ساعت ارسال:

پاکت «ب»

اسناد و مدارک ارزیابی مناقصه گر

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

موضوع :

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

NB/۱۴۰۴-۰۳-۱

خرداد ۱۴۰۴

مناقصه گر:

تلفن و آدرس مناقصه گر:

تاریخ و ساعت ارسال:

پاکت «ج»

پیشنهاد قیمت

مناقصه گزار: شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

موضوع :

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه

۱-۰۳-۱۴۰۴/NB

خرداد ۱۴۰۴

مناقصه گر:

تلفن و آدرس مناقصه گر:

تاریخ و ساعت ارسال: