

نمونه پیش نویس قرارداد

پیوست شماره ۶

اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱-۳-۰۳-۱۴۰۴/NB

قرارداد

خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور

شماره قرارداد

.....

تاریخ قرارداد

.....

فیمابین

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

.....

به نام خدا

قرارداد

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی مابین شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۷۰۲۶۹ مطابق آخرین روزنامه رسمی به شماره ۲۳۲۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴ به نمایندگی آقایان ناصر محمدی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۲۲۵۴۶۰۲) و محمد سخایی (عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۰۵۶۳۹۶۹) دارندگان حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و بهادار نگاه به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (روبروی پارک ملت)، خیابان ناهید غربی، شماره ۳۶، کد پستی: ۱۹۶۷۷۵۶۹۸۶ تلفن: ۲۲۶۶۱۱۱۱ که به اختصار در این قرارداد "نگاه" نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت مطابق روزنامه رسمی شماره مورخ به شناسه ملی دارای کد اقتصادی شماره به مدیریت آقای (مدیرعامل با کد ملی) به نشانی دارای کد پستی و تلفن : که به اختصار "پیمانکار" نامیده می‌شود، از طرف دیگر به شرح و شرایط ذیل، منعقد گردید.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یک دستگاه دیزل ژنراتور ۲۵۰KVA به همراه آموزش نحوه بهره برداری مطابق «پیوست شماره یک و دو» قرارداد حاضر

تبصره ۱. مشخصات فنی کالای موضوع قرارداد، دقیقاً بایستی با اسناد و مدارک حاوی مشخصات فنی و استانداردهای مورد تأیید نگاه تطبیق داشته و براساس این قرارداد پیمانکار متعهد است کالای موضوع قرارداد را دقیقاً براساس مشخصات فنی، به نگاه تحویل نماید.

تبصره ۲. هرگونه تغییر در موضوع قرارداد اعم از کمیت، کیفیت و سایر مشخصات بعد از انعقاد قرارداد، فقط با درخواست کتبی یکی از طرفین و تایید طرف دیگر قابل قبول بوده و حکم الحاقیه مورد تایید طرفین قرارداد را خواهد داشت.

تبصره ۳. نگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم، ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد جهت تامین موضوع قرارداد را نداشته و بر این اساس پیمانکار رسماً و به طور مستقل اقدام خواهد نمود، مگر آنکه در اسناد قرارداد به نحوی دیگر پیش بینی شده باشد.

تبصره ۴. محل تحویل کالای موضوع قرارداد حاضر، انبار نگاه در خیابان ولیعصر، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۶، پارکینگ منفی یک می - باشد. هزینه حمل و نقل و تخلیه بر عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۳- مدت و شروع قرارداد

مدت زمان قرارداد حاضر:

۳,۱. جهت تحویل دستگاه و تجهیزات ۱۰ روز کاری از زمان پرداخت پیش پرداخت مطابق بند ۴,۱ قرارداد حاضر

۳,۲. جهت نصب و راه اندازی کامل و آموزش نحوه بهره برداری ۲۰ روز کاری از زمان تحویل دستگاه

۳,۳. جهت پشتیبانی و گارانتی یکساله از زمان تحویل براساس صورتجلسه تحویل مطابق بند ۳,۲

ماده ۴- مبلغ و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد حاضر معادلریال (.....ریال) بدون احتساب ارزش افزوده بابت تامین و ارائه خدمات نصب و راه اندازی و گارانتی یک دستگاه دیزل ژنراتور و تجهیزات به شرح خدمات «پیوست شماره یک و دو» قرارداد حاضر می باشد که روال پرداخت به شرح ذیل می باشد:

۴,۱. ۸۰٪ مبلغ کل قرارداد حاضر معادلریال (.....ریال) به عنوان پیش پرداخت (بدون کسر کسور قانونی متعلقه) در ازای ارائه یک فقره چک صیادی معادل ۱۵۰٪ مبلغ مذکور (در وجه شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کار آفرین)، همزمان با انعقاد قرارداد حاضر در وجه پیمانکار پرداخت می گردد. چک مزبور پس از تحویل و نصب و راه اندازی کامل و تایید نگاه (ناظر قرارداد) عودت می گردد.

۴,۲. ۲۰٪ مبلغ کل قرارداد معادلریال (.....ریال) پس از نصب، راه اندازی، تست و تحویل نهایی، با ارائه صورتحساب از طرف پیمانکار و تأیید فنی نگاه (ناظر قرارداد)، پس از کسر کسور قانونی متعلقه در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره ۵. ۱۰٪ از کل مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد. مبلغ مزبور پس از پایان مدت قرارداد و رضایت از خدمات پیمانکار در طول مدت قرارداد و تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد گردید. در صورت درخواست پیمانکار مبنی بر دریافت مبلغ مزبور، پیمانکار می تواند با ارائه چک صیادی معادل ۱۲۰٪ مبلغ مکسوره، نسبت به دریافت مبلغ مزبور اقدام نماید. چک مذکور پس از اتمام مدت قرارداد و صرفاً در صورت تأیید حسن اجرای تعهدات توسط ناظر قرارداد به پیمانکار مسترد می گردد و در صورت هرگونه تخلف پیمانکار از مفاد قرارداد حاضر و یا عدم انجام بموقع تعهدات، نگاه می تواند رأساً و بدون نیاز به اعلام به پیمانکار و بدون هیچگونه قید و شرط نسبت به وصول وجه چک مزبور اقدام نماید و پیمانکار با امضاء این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدام و نظر نگاه در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره ۶. با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد ملحوظ نگردیده، در صورت ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر، مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۷. این قرارداد مشمول تعدیل قیمت‌ها (ارز، فلزات و غیره) نبوده و پیمانکار می‌بایست روند افزایش قیمت‌ها را با کلیه هزینه‌ها از جمله مالیات (غیر از مالیات بر ارزش افزوده)، هرگونه حقوق، عوارض، حمل و نقل، بارگیری، تخلیه و تحویل در محل، و سایر هزینه‌ها در نظر بگیرد.

ماده ۵- کسور قانونی

نگاه از هر صورت‌حساب قابل پرداخت به پیمانکار مبلغی به میزان ۷,۷۸ درصد را بعنوان سپرده تأمین اجتماعی کسر و نزد خود نگهداری خواهد نمود. بازپرداخت سپرده مزبور و همچنین پرداخت آخرین صورت‌حساب پیمانکار، منوط به ارائه مفادحساب سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

ماده ۶- تعهدات پیمانکار

۶,۱ پیمانکار موظف است تمامی مکاتبات ارسالی خود را به صورت رسمی و از طریق دبیرخانه نگاه انجام دهد.
۶,۲ پیمانکار متعهد گردید توانایی ارائه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با شرح خدمات تعریف شده در «پیوست شماره یک و دو» قرارداد حاضر و با به‌کارگیری تیم اجرایی واجد صلاحیت و توانمندی‌های لازم داشته و این توانایی را در تمام مدت قرارداد حفظ می‌نماید.

۶,۳ پیمانکار موظف است در اجرای تعهدات قرارداد صرفاً از افراد معرفی‌شده در «پیوست شماره سه» استفاده نماید.
۶,۴ در صورتی که ناظر قرارداد از عملکرد هر یک از اعضای تیم اجرایی پیمانکار رضایت نداشته باشد، پیمانکار موظف است، حداکثر ظرف مدت زمان ۱۰ روز کاری نسبت به جایگزینی این افراد با افراد واجد صلاحیت به تشخیص و صلاحدید نگاه، اقدام نماید. بدیهی است جایگزینی اعضای تیم اجرایی نباید تاثیری در روند انجام تعهدات پیمانکار ایجاد نماید.

۶,۵ ضمانت حسن رفتار و کردار افراد تیم اجرایی پیمانکار و کیفیت انجام کار آنان بر عهده پیمانکار است. کلیه عواقب ناشی از برخورد، رفتار و تبعات اعمال پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و در صورت بروز خسارات احتمالی، مسئولیت جبران خسارت وارده تماماً به عهده پیمانکار می‌باشد.

۶,۶ در صورت ورود هرگونه خسارت به نگاه به سبب تأخیر و یا عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار (اعم از اینکه تخلف پیمانکار یا اعضای تیم اجرایی و پرسنل پیمانکار، کلی و یا جزئی تلقی گردد)، نگاه محق خواهد بود، خسارات وارده را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار و در صورت عدم تأمین، از طریق مراجعه به مراجع قانونی وصول نماید.

۶,۷ پیمانکار در رابطه با تمامی خدماتی که بر اساس این قرارداد ارائه می‌نماید، باید مطابق با بالاترین معیارها و استانداردهای حرفه‌ای مورد تأیید ناظر قرارداد عمل نموده و خدمات و تعهدات خود را با کارشناسی همه‌جانبه، کارایی، سرعت و دقت لازم انجام دهد.

۶,۸ در هر صورت مسئول و متعهد هرگونه اهمال و کوتاهی کارکنان و مشاوران جزء پیمانکار، به عهده پیمانکار می‌باشد.

۹,۶ پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی، بیمه و مالیات متعلقه، ایاب و ذهاب و تأمین غذای کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار می‌باشد و تعهدی متوجه نگاه نخواهد بود.

۱۰,۶ پیمانکار تایید می‌نماید از جمیع قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، ایمنی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات‌ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای تمام آنها می‌باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات جاری متوجه نگاه نخواهد بود، نگاه در اجرای قوانین مربوطه نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده در صورت حساب‌های پیمانکار اقدام خواهد نمود.

۱۱,۶ هرگونه تغییر در اساسنامه و روزنامه رسمی پیمانکار، اعضای هیئت‌مدیره، آدرس و اطلاعات تماس پیمانکار، مشخصات تیم اجرایی و اطلاعات تماس افراد فعال در این تیم، باید در کوتاهترین زمان ممکن که نمی‌تواند بیشتر از ۳ روز کاری باشد به صورت مکتوب به اطلاع نگاه رسانده شود.

۱۲,۶ پیمانکار متعهد است در سامانه ثنا قوه قضائیه شرکت را جهت سهولت در امر ابلاغ قضایی ثبت نام نماید که در صورت لزوم امکان ارسال اظهارنامه رسمی به طرفیت پیمانکار مهیا باشد و رسید آن را طی نامه رسمی ظرف ۲۰ روز از زمان انعقاد قرار داد حاضر جهت نگاه ارسال نماید.

۱۳,۶ پرداخت سرویس ایاب و ذهاب پیمانکار و عوامل فنی مربوطه، بعهد پیمانکار می‌باشد.

۱۴,۶ پیمانکار اعلام کرده است که کلیه اسناد و مدارک قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن به صورت کامل و مفصل و نیز از محل کار و نحوه تحویل موضوع قرارداد اطلاع حاصل کرده و هیچ نکته مبهمی برای وی باقی نمانده است. عذر عدم اطلاع به هیچ عنوان قابل استماع نیست.

۱۵,۶ پیمانکار متعهد گردید تجهیزات موضوع قرارداد را به صورت اصلی (Original) و دست اول (new) و آکبند، ساخت سال ۲۰۲۴ میلادی به بعد و مورد تایید مطابق با اوصاف و مشخصات فنی قید شده در «پیوست شماره یک و دو» قرارداد حاضر را در موعد تعیین شده، تحویل نماید. در صورتی که تجهیزات فرستاده شده اوصاف مورد نظر را نداشته باشد، نگاه قطعات و تجهیزات را عودت داده و پیمانکار متعهد است ظرف مدت ۲۴ ساعت از تاریخ اعلام کتبی نگاه، قطعات و تجهیزات را مطابق اوصاف و مشخصات فنی قید شده در «پیوست شماره یک و دو» قرارداد، به نگاه تحویل دهد. کلیه خسارات وارده نیز بنا به تشخیص ناظر قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد که از محل تضامین و یا سایر مطالبات پیمانکار به صلاحدید نگاه، کسر و تهاتر می‌گردد.

۱۶,۶ نگاه به هیچ وجه تجهیزات غیر اصل، بازسازی شده و تولید شده توسط سازندگان طرف دوم و سوم را نمی‌پذیرد. اصل بودن و مابقی موارد مربوطه مورد نظر نگاه بررسی و راستی آزمایی خواهد شد.

۱۷,۶ پیمانکار متعهد گردید تجهیزات موضوع قرارداد حاضر را در قالب مستند اصالت سنجی و نحوه اثبات آن که مورد تایید نگاه می‌باشد، ارائه نماید. شرایط و نحوه اصالت سنجی نهایی توسط نگاه مشخص خواهد شد.

۶,۱۸ راستی آزمایی، اصالت و اعتبار تجهیزات و سایر شرایط مورد نیاز نگاه، منوط به تایید کارشناسان فنی و مشاورین نگاه، کارشناسان رسمی دادگستری و سایر مراجع، به صلاحدید نگاه خواهد بود.

۶,۱۹ پیمانکار متعهد گردید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری از زمان پرداخت پیش پرداخت مطابق بند ۴,۱، نسبت به تحویل تجهیزات موضوع قرارداد حاضر اقدام نماید.

۶,۲۰ پیمانکار اعلام و اقرار می نماید در صورت اصلی نبودن و یا نو نبودن هر یک از اقلام تحویلی، بنا به تشخیص نگاه، به منظور جبران هزینه های جایگزینی و خسارات وارده، نگاه مجاز و مختار است هزینه های جایگزینی و خسارات وارده را از محل وجوه تودییی پیمانکار مربوط به دوره تضمین یا تضامین مأخوذه از پیمانکار، رأساً و بدون نیاز به اقدام از طریق مراجع قضائی، وصول نماید.

۶,۲۱ پیمانکار برای هر یک از تجهیزات تحویلی شناسنامه جداگانه ای طبق درخواست نگاه تهیه و تنظیم و همزمان با تحویل تجهیزات به نگاه تحویل می نماید. همچنین پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات تعمیری و جایگزینی را که در دوره گارانتی انجام می دهد در شناسنامه مذکور قید نماید.

۶,۲۲ پیمانکار متعهد گردید هر ماه یکبار نسبت به سرویس منظم تجهیزات منصوبه در محل مورد نظر نگاه با هماهنگی نگاه اقدام نماید. در صورت تخلف پیمانکار از مفاد بند حاضر، نگاه محق و مختار خواهد بود مطابق جرایم مندرج در ماده ۹ قرارداد حاضر، با پیمانکار اقدام نماید.

۶,۲۳ پیمانکار کلیه قطعات را به گونه ای تامین می نماید که هیچگونه اخلالی در روند فعالیت های نگاه در طی مدت گارانتی صورت نگیرد.

۶,۲۴ کلیه هزینه های تعویض قطعات و تجهیزات خریداری شده به همراه قطعات مصرفی (روغن، فیلترها، باتری و ...) تا پایان مدت تضمین بعهد پیمانکار می باشد.

۶,۲۵ پیمانکار، آقا/خانم به شماره تماس آدرس ایمیل را بعنوان مخاطب جهت پاسخگویی و اعلام اشکالات موضوع قرارداد حاضر، به نگاه معرفی می نماید.

۶,۲۶ پیمانکار در دوران تضمین موضوع قرارداد حاضر پس از کسب اطلاع به صورت تلفنی مبنی بر عدم سرویس دهی مناسب دستگاه های تحویلی به نگاه، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ساعت (حتی روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری) نسبت به اعزام کارشناس به محل نصب دستگاه ها بمنظور رفع نقص آن بدون دریافت هرگونه وجهی اقدام نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر یا عدم تعمیر یا جایگزینی در مهلت مقرر، نگاه مجاز است نسبت به تعمیر و جایگزینی تجهیزات مربوطه رأساً اقدام نموده و کلیه هزینه های مربوطه و خسارت وارده بنا به تشخیص نگاه که مورد قبول پیمانکار نیز خواهد بود را از محل تضمین وصول نماید.

۶,۲۷ پیمانکار متعهد گردید کلیه اطلاعات مربوط به قطعات و تجهیزات خریداری شده را در اختیار نگاه قرار دهد. در غیر این صورت کلیه خسارات وارده به کالای موضوع قرارداد ناشی از عدم آگاهی به مشخصات فنی، به عهده پیمانکار می باشد که خسارت مذکور براساس

ارزیابی خسارت از ناحیه کارشناس رسمی منتخب نگاه از محل تضامین و سایر مطالبات پیمانکار به صلاحدید نگاه کسر و تهاتر می-گردد.

۶,۲۸. تحویل بخشی از تعداد کل تجهیزات موضوع قرارداد حاضر به منزله تحویل نبوده و پیمانکار متعهد می‌گردد طبق زمانبندی مندرج در ماده ۳ قرارداد کلیه تجهیزات را به صورت کامل تحویل و صورتجلسه نماید.

۶,۲۹. پیمانکار می‌بایست کلیه اطلاعات دریافت شده از نگاه را محرمانه تلقی نموده و نسبت به حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه اقدام لازم را صورت دهد. به این منظور یک نسخه تعهدنامه عدم افشاء اطلاعات نگاه مطابق «پیوست شماره چهار» را امضاء نموده و مسئولیت هرگونه سوء استفاده احتمالی ناشی از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات فوق، توزیع یا مورد معامله قرارگرفتن آنها را، در نتیجه هرگونه عمد یا سهوی از سوی پیمانکار و یا پرسنل وابسته به آن متقبل گردیده و خسارات وارده را (در صورت وقوع و اثبات) منطبق با تعهدنامه عدم افشاء و مورد توافق طرفین، جبران نماید.

۶,۳۰. پیمانکار توانایی عقد قرارداد پشتیبانی دستگاه پیشنهادی با تامین قطعات پس از پایان دوره گارانتی را دارد.

۶,۳۱. تعدیل و نوسانات قیمت ارز تحت هر شرایط و عنوان، مورد قبول و تأیید نگاه نمی‌باشد.

۶,۳۲. پیمانکار تأیید می‌نماید، به هنگام اجرای موضوع قرارداد حاضر در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از کار، مسئولیت پیامدهای ناشی از آن را بپذیرد.

۶,۳۳. استفاده از نیروهای کار اتباع خارجی جهت اجرای کلیه خدمات موضوع قرارداد حاضر ممنوع می‌باشد.

۶,۳۴. نگاه هیچگونه رابطه استخدامی با هیچ یک از پرسنل پیمانکار در خصوص این قرارداد ندارد و کلیه حقوق و دستمزد آنها بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالبات پرسنل پیمانکار ندارد.

۶,۳۵. پیمانکار متعهد گردید، نیروی اعزامی به کارفرما در ارتباط با انجام موضوع قرارداد حاضر را بیمه حوادث و مسئولیت مدنی نموده و تصویر بیمه‌نامه‌های مربوطه را جهت ضبط در سوابق به نگاه ارائه نماید.

۶,۳۶. پیمانکار موظف به رعایت کامل دستورالعمل ایمنی و بهداشت پیمانکاران می‌باشد.

۶,۳۷. آماده سازی شرایط محل نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد حاضر در محل پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.

۶,۳۸. پیمانکار در قبال کیفیت تجهیزات تحویلی موضوع قرارداد، مسئول می‌باشد. در هر زمانی که مشخص شود تجهیزات تحویل شده مخدوش، کهنه (کار کرده)، غیر اصل و یا به هر دلیل دیگری با شرایط تعیین شده برای انجام تعهدات قرارداد انطباق ندارد، تجهیزات موضوع قرارداد به پیمانکار مرجوع خواهد شد.

ماده ۷- تعهدات نگاه

- ۷،۱. نگاه متعهد می‌گردد کلیه مشکلات فنی مشاهده شده در موضوع قرارداد را اعلام نماید.
- ۷،۲. نگاه پس از انعقاد قرارداد نماینده/نمایندگان خود را به پیمانکار معرفی خواهد نمود.
- ۷،۳. نگاه شرایط مناسب جهت استقرار نماینده پیمانکار در روزها و ساعات حضور به منظور اجرای مفاد این قرارداد را فراهم خواهد نمود.

ماده ۸- دوره تضمین

- ۸،۱. پیمانکار کارکرد و عملیاتی بودن تجهیز موضوع قرارداد را به مدت یک سال (از تاریخ نصب و راه اندازی)، گارانتی و پشتیبانی می‌نماید.
- ۸،۲. در دوران تضمین، پیمانکار موظف است در صورت بروز هرگونه عیب و نقص در هر قسمت از تجهیز موضوع قرارداد، نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید.
- ۸،۳. پیمانکار موظف است به مدت ۵ سال پس از پایان دوره تضمین، نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام نماید.
- ۸،۴. ارائه خدمات در دوره گارانتی، در محل بهره برداری دستگاه و ملزومات موضوع قرارداد و بدون اخذ هزینه توسط پیمانکار خواهد بود.

ماده ۹- جریمه تاخیر

چنانچه پیمانکار در انجام مفاد قرارداد حاضر در زمان مقرر، تاخیر و تعلل نماید به ازای هر ساعت تأخیر در موارد مرتبط با پشتیبانی و بازدید دوره‌ای بر مبنای ساعت معادل ۰،۰۵ درصد (پنج صدم درصد) و در موارد نصب و تحویل موضوع قرارداد بر مبنای روز، معادل ۱ درصد (یک در صد) مبلغ کل قرارداد بابت جریمه تأخیر در انجام تعهدات برعهده پیمانکار قرار می‌گیرد و نگاه وجه متعلقه به ساعات/ایام تاخیر را از مطالبات پیمانکار و یا از محل تضامین مأخوذه کسر خواهد نمود. بدیهی است دریافت وجوه مذکور به هیچ عنوان بدل از اصل تعهد نخواهد بود و پیمانکار ضمن قبول این امر حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نموده و تشخیص نگاه در این خصوص ملاک و ضابطه اقدام می‌باشد. لیکن کسر جریمه تاخیر، نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای تعهدات قرارداد نبوده و جریمه مقرر بدل از انجام تعهد نمی‌باشد.

ماده ۱۰- وثایق حسن انجام تعهدات

پیمانکار یک فقره چک بانکی معادل ۱۵٪ کل مبلغ قرارداد به انضمام مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ انعقاد قرارداد و ثبت شده در سامانه صیاد (در وجه شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کار آفرین) به منظور جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات و یا اجرای صحیح مفاد قرارداد حاضر، همزمان با انعقاد قرارداد به نگاه تسلیم می‌نماید. چک مورد اشاره پس از انجام کامل موضوع قرارداد و در صورت تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار مسترد می‌گردد. پیمانکار تعهد نمود در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از قصور یا تقصیر یا تاخیر در انجام تعهدات و یا به هر علت دیگری، نگاه حق دارد از محل تضامینات مأخوذه (چک موصوف)، خسارت وارده را

بدون قید و شرط و رعایت تشریفات قانونی، جبران نماید و پیمانکار حق اعتراض و اقدام قانونی جهت ممانعت از وصول مبلغ چک در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود و تشخیص نگاه در این خصوص و تعیین میزان خسارات وارده ملاک و ضابطه اقدام بوده و مورد قبول پیمانکار می‌باشد.

تبصره ۸. استرداد تضمین ماخوذه (چک موصوف) به پیمانکار، منوط به انجام کامل و صحیح تعهدات موضوع و اتمام مدت قرارداد حاضر، در صورت تایید ناظر قرارداد و ارائه مفادحساب توسط پیمانکار، خواهد بود.

ماده ۱۱- ناظر قرارداد

ریاست مرکز داده نگاه به عنوان ناظر بر حسن اجرای تعهدات تعیین می‌گردد. اهم وظایف ناظر عبارتست از:

- ۱۱,۱. نظارت بر نحوه انجام تعهدات و تایید کتبی خدمات و فعالیت‌های انجام شده توسط پیمانکار و تعیین میزان خسارات وارده
- ۱۱,۲. بررسی و تأیید/عدم تأیید فنی جهت پرداخت صورتحساب‌ها به پیمانکار بر اساس قرارداد حاضر
- ۱۱,۳. تعریف و تشریح نیازهای نگاه و جمع‌آوری نظرات کلیه عوامل نگاه (که به این قرارداد مربوط می‌باشند) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه در سامانه‌های موضوع قرارداد
- ۱۱,۴. تصویب درخواست‌های جدید در ارتباط با قرارداد حاضر با رعایت ضوابط نگاه
- ۱۱,۵. پاسخگویی به سوالات مطرح شده از طرف پیمانکار
- ۱۱,۶. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهادهای پیمانکار و توافق با پیمانکار در چارچوب قرارداد حاضر

ماده ۱۲- فورس ماژور

هرگاه به علت وقوع وقایع قهریه غیر قابل پیش بینی از قبیل سیل، آتش سوزی، جنگ، شورش و ... هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نباشند، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از وقوع کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد، در غیر این صورت کلیه اجزاء و احکام قرارداد در مدت فورس ماژور نیز به قوت خود باقی خواهد بود. در صورت استمرار فورس ماژور بیش از یک ماه، طرفین نسبت به خاتمه یا ادامه قرارداد توافق خواهند نمود.

تبصره ۹. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی‌گردند و مانع اجرای موضوع قرارداد نخواهند بود و پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را در حال و آینده کلاً و جزئاً از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۳ - حل اختلاف

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد حاضر بین طرفین اختلاف نظر پیش آید، خواه مربوط به انجام تعهدات قراردادی، خواه مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد باشد، در صورتی که از طریق مذاکره مستقیم مرتفع نگردد، با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی مرتفع خواهد شد.

ماده ۱۴ - اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر شد و نشانی مذکور در صدر قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می گردد و ارسال هرگونه اوراق، مکاتبات، اظهارنامه ها و هرگونه مراسلات به نشانی های مذکور به منزله ابلاغ به طرفین خواهد بود. در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین، می بایستی مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز کتباً به طرف دیگر اطلاع دهند. در غیر این صورت مکاتبات و اخطاریه ها به آخرین نشانی اعلام شده ارسال و ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۵ - اسناد و ضامین

پیوست های ذیل جزء لاینفک قرارداد و مورد استناد و همچنین ملاک تفسیر و حل اختلاف خواهند بود:

- پیوست شماره یک: سند ملزومات خرید دیزل ژنراتور و ملحقات
- پیوست شماره دو: طرح پیشنهادی (پروپوزال)
- پیوست شماره سه: مشخصات افراد کلیدی شرکت
- پیوست شماره چهار: تعهدنامه محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات

ماده ۱۶ - فسخ قرارداد

در صورت حدوث هر یک شرایط ذیل نگاه اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت:

- در صورتی که در طول مدت قرارداد به تشخیص نگاه مشخص شود پیمانکار صلاحیت فنی و اجرایی کار را ندارد یا به توانایی و صلاحیت پیمانکار اعتراض داشته باشد.
- پیمانکار تعهدات خود را در مدت زمان مندرج در قرارداد حاضر به انجام نرساند.
- پیمانکار عوامل و افراد متخصص مورد نیاز برای اجرای صحیح موضوع قرارداد را بکار نگیرد.
- به هر دلیلی نگاه تمایلی به ادامه روند قرارداد با پیمانکار نداشته باشد.
- ورشکستگی پیمانکار
- تاخیر غیر مجاز در اتمام به موقع قرارداد
- عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد در مواعد تعیین شده

نگاه می‌تواند وی را به انجام تعهدات مزبور الزام یا قرارداد را به صورت یکجانبه و بدون قید و شرط و رعایت تشریفات قانونی فسخ نماید. نگاه در صورت فسخ قرارداد، می‌تواند :

- همزمان وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد در موارد تعدد مطلوب را از وی اخذ و وی را به انجام تعهد الزام و یا قرارداد را فسخ نماید. در هیچ یک از این موارد، حق اعتراض برای پیمانکار وجود نخواهد داشت.
- در صورت اعمال حق فسخ که با ارسال اظهارنامه رسمی به پیمانکار صورت می‌پذیرد، به محض ارسال اظهارنامه از طریق سامانه ثنا، اظهارنامه ابلاغ شده محسوب می‌گردد و نداشتن حساب کاربری پیمانکار در سامانه ثنا تاثیری در ابلاغ اظهارنامه به وی و ایجاد آثار فسخ نخواهد داشت.

در صورت فسخ قرارداد، براساس اقدامات انجام شده تا تاریخ فسخ (تاریخ ارسال اظهارنامه) با وی تسویه حساب به عمل می‌آید و چنانچه معلوم گردد مبالغی مازاد بر استحقاق به وی پرداخت شده است، ضمن اعلام مراتب به وی به صورت مکتوب، پیمانکار مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به استرداد مبالغ مازاد اقدام نماید. در غیر اینصورت وجه التزام ناشی از عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی، از تاریخ اعلام کتبی مراتب معادل سالانه ۳۰٪ مبلغ مازاد مزبور خواهد بود و هر سال ۳۰٪ به وجه التزام مزبور اضافه خواهد گردید. تبصره ۱۰. اعمال فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارات و وجه التزام قراردادی نمی‌باشد.

ماده ۱۷- نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ۱۷ ماده و ۴ پیوست در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و هر دو نسخه حکم واحد را دارند.

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

شرکت

نام و نام خانوادگی: ناصر محمدی

نام و نام خانوادگی:

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سمت: مدیرعامل

امضاء

امضاء

نام و نام خانوادگی: محمد سخایی

سمت: عضو هیئت مدیره

امضاء

پیوست ۱

قرارداد شماره

سند ملزومات خرید دیزل ژنراتور و ملحقات

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت

فهرست مطالب

۱. مقدمه	۱۴
۲. استانداردها	۱۴
۳. مشخصات فنی	۱۵
۴. آزمایشات	۱۹
۵. مشخصات فنی کانوپی دیزل ژنراتور :	۲۰
۶. مشخصات تابلوی ATS	۲۰
۷. مشخصات لوله های گازوییل و اگزوز دیزل ژنراتور و سایلنسر اگزوز	۲۱
۸. مشخصات منبع سوخت اضطراری	۲۲
۹. الزامات نصب ATS، سینی گذاری ها، کابل کشی ها	۲۲
۱۰. الزامات نگهداری دوره یکساله	۲۲
۱۱. الزامات تست و راه اندازی	۲۲
۱۲. شاسی دیزل ژنراتور	۲۳
۱۳. سایر ملاحظات	۲۳
۱۴. مدارک لازم جهت ارزیابی فنی پیمانکار:	۲۴

۱. مقدمه

شرکت نگاه بانک در نظر دارد جهت حفظ افزونگی سیستم برق اضطراری خود نسبت به تامین و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور اقدام نماید. مشخصات فنی این بخش مربوط به نیازمندی‌های خرید، حمل تا محل سایت، نصب، تست و راه‌اندازی دستگاه دیزل ژنراتور از نوع اضطراری می‌باشد. سند پیوست حداقل نیازمندی کارفرما است، پیشنهاد دهنده می‌بایست استانداردهای مربوط به فضاهای شرکت‌های فناوری اطلاعات را در تجهیزاتی که پیشنهاد می‌دهد رعایت نماید.

- دستگاه مورد نیاز یک عدد دیزل و ژنراتور استمفورد به ظرفیت ۲۵۰ KVA کوپله شده فابریک توسط کارخانه سازنده و یا کوپله ایران با اسناد مثبت می‌باشد.
- سال تولید دستگاه می‌باید از سال ۲۰۲۴ به بعد میلادی باشد. (ارائه اسناد مثبت الزامی است)
- قبل از حمل دستگاه صحت و سلامت دستگاه به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد.

۲. استانداردها

موتور دیزل و تجهیزات جانبی آن باید بر اساس آخرین مصوبات انجمن سازندگان دیزل ژنراتور Demo: Diesel Engine Manufacturer Association منطبق باشد و گاورنر (Governer) آن نیز از استاندارد NEMA پیروی نماید.

علاوه بر استانداردهای ذیل که دستگاه و تجهیزات می‌بایست داشته باشند، آخرین نسخه استانداردهای بین المللی مورد قبول نیز مورد تأیید می‌باشد. ژنراتور باید بر اساس استانداردهای ذیل یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد و توسط پیمانکار ارائه گردد.

IEC ۶۰۰۳۴-۱
BS ۵۰۰۰ PART ۹۹
NEMA MG ۱-۲۲
C.S.A C ۲۲-۲
V.D.E. ۰۵۳۰
N.F. C ۵۱-۱۰۰
AS ۱۳۵۹
ISO ۳۰۴۶
ISO ۸۵۲۸

- شرایط کار کلیه طراحی‌ها بر اساس شرایط کاری زیر انجام شود:

جو	غبارآلود
حداکثر درجه حرارت در تابستان	۵۵ درجه سانتیگراد
حداقل درجه حرارت در زمستان	۱۵- درجه سانتیگراد
متوسط ارتفاع از سطح دریای آزاد	۱۷۰۰ متر
رطوبت ماکزیمم	۹۵%

۳. مشخصات فنی

مشخصات فنی دیزل و شاسی فلزی مربوطه:

- شاسی مشترک فولادی (Frame Base Steel) فابریک، ساخته شده از ورق فولادی ۳۷ ST با ضخامت حداقل ۶ میل (متناسب با وزن دستگاه) با استفاده از دستگاه‌های CNC طراحی شده در محیط‌های طراحی و سه بعدی و قابل ارائه به کارفرما جهت تایید باشد. جوشکاری با دستگاه جوش پیوسته ۲ CO و تست‌های pt و vt جوش صورت پذیرفته باشد.
- origins of Certificate موتور دیزل ژنراتور می‌باید از کشور مبدا به کارفرما ارائه شود.**
- ارائه اسناد مثبت گمرکی و پروانه گمرکی ترخیص کالا و گواهی‌های حمل از کارخانه سازنده و بارگیری کالای تکمیل شده جهت موتور دیزل ژنراتور الزامی است.
- سوراخ‌های مخصوص اتصال دستگاه به سطح زمین به صورت یکپارچه به وسیله اتصال قابل انعطاف باشد. ماده بکار رفته برای اتصال قابل انعطاف باید در برابر هیدروکربن‌ها مقاوم باشد تا روغن و سوخت آن را از بین نبرد.
- دستگاه بایستی مجهز به محافظ کوپلینگ و لاستیک‌های ضربه گیر (Vibration Anti) فابریک بین شاسی موتور و ژنراتور جهت جلوگیری از لرزش دستگاه در حین کار و عدم ایجاد صدای اضافی توسط دستگاه باشد. ابعاد شاسی به گونه‌ای باشد که به صورت کامل مجموعه دیزل ژنراتور را در بر بگیرد و دارای مخزن سوخت، فضای باتری و نگه دارنده باتری های دستگاه باشد.
- استراکچر دیزل ژنراتور لرزه گیر آکاردونی (فنری) باشد.
- اتصال اگزوز اصلی دیزل با لوله‌های عمودی اضافه می‌بایست از طریق لرزه گیر فلزی آکاردونی باشد.
- ضریب اضافه بار (factor Service) برای دیزل ژنراتور بر اساس استاندارد ۶۰۰۳۴-۱ IEC برابر ۱۱۰٪ تا یک ساعت برای هر دوازده ساعت در راه اندازی بصورت دائم (Continuous) باشد و همچنین سیستم خنک کنندگی دیزل ژنراتور بایستی توانائی خنک کنندگی ۱۱۰٪ بیشتر از بدترین دمای سایت محل نصب را داشته باشد.
- تجهیزات لازم برای روشن و خاموش کردن دیزل بطور خودکار به گونه‌ای باشد که زمان لازم برای به کار افتادن دیزل و بهره برداری نیز از ۲۰ ثانیه تجاوز نکند.

- موتور دیزل باید دارای یک صفحه یا پلاک ماندگار از نوع فلزی شامل نام و آدرس سازنده، تاریخ ساخت، شماره سریال و مشخصات پارامترهای فنی و اصلی مربوطه باشد.
- تجهیزات مورد نیاز دیزل :
 - ✓ انژکتور مکانیکی
 - ✓ پمپ روغن جداگانه
 - ✓ گاورنر الکترونیکی
 - ✓ توربو شارژر Turbo AC
 - ✓ سیستم تزریق سوخت Direct
 - ✓ سنسور سطح سوخت الکترونیکی و مکانیکی
 - ✓ یک عدد شارژر اتوماتیک باطری که دارای منحنی شارژ و فلوت باشد تا از عمر باطری نکاهد
 - ✓ منبع اگزوز دو لایه صداخفه کن فابریک و اگزوز و لوازم جانبی جهت نصب
- دستگاه دارای گرمکن گازوئیل جهت استارت نرم موتور در شرایط آب و هوایی سرد باشد.
- گرمکن برقی آب جهت استارت نرم موتور در شرایط آب و هوایی سرد (قابلیت تثبیت دمای آب موجود در موتور در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد بسته به دمای محیط)
- دیزل می بایست مجهز به پمپ تخلیه روغن فابریک برای تخلیه کامل روغن داخل موتور و تعویض بهتر روغن و همچنین شیر تخلیه آب رادیاتور باشد.
- ست کامل باطری راه انداز فابریک سازنده، به همراه کابل باطری (باطری باید از نوع خشک acid lead Sealed باشد) که برند، آمپر و ولتاژ آن به تایید کارفرما برسد. باتری در نظر گرفته شده باید دارای CCA مناسب باشد و مقدار CCA آن به تایید کارفرما برسد.
- شارژر دستگاه می باید قابلیت تنظیم خودکار ولتاژ را داشته باشد. به طوری که ولتاژ خروجی را بدون توجه به تغییرات ولتاژ ورودی تا مثبت یا منفی ۱۰ درصد ثابت نگه دارد.
- سیستم پیشنهادی می بایست دارای منبع اگزوز استاندارد (silencer) با قابلیت کاهش صدا با متعلقات مربوط مانند لرزه گیر باشد.
- مشخصات فنی تمامی سنسورها و بردهای الکترونیکی موتور و ژنراتور (سنسور فشار روغن-سنسور دمای آب-گاورنر و...) بایستی توسط پیشنهاد دهنده در پاکت فنی ارائه شود.
- دیزل باید بتواند با استاندارد سوخت گازوئیل ۲ ۹۷۵D or ۲D ASTM Class ۲۸۶۹ BS بدون افت توان مورد بهره برداری قرار بگیرد.
- استانداردهای ملی (نشریه ۱۰-مبحث سیزدهم و...) در زمان راه اندازی دستگاه می باید در نظر گرفته شود.

مشخصات فنی سیستم کنترل :

- سنسور ویژه کنترل دمای آب تعبیه شده روی رادیاتور
- سنسور ویژه کنترل دور موتور تعبیه شده در روی اتاقک فلاپول
- سنسور ویژه کنترل میزان شارژ باطری داخل آلترناتور موتور

- سنسور ویژه کنترل ولتاژ (Regulator Voltage) داخل ژنراتور
- سنسور ویژه کنترل آمپراژ داخل ژنراتور
- سنسور ویژه کنترل فرکانس داخل ژنراتور
- سنسور ویژه کنترل میزان بار گرفته شده از دستگاه داخل تابلو
- سنسور کنترل میزان دمای روغن دیزل
- سنسور نشانگر سوخت گازوئیل
- سنسور نشانگر سوخت گازوئیل
- کلید کنترل سطح سوخت درون تانک سوخت روزانه
- نمایش آلارم کم شدن روغن
- نمایش آلارم پاره شدن تسمه
- قابلیت نمایش: ولتاژ، آمپر، فرکانس، دور موتور، ساعت کار، آلارم‌های ویژه دمای آب و فشار روغن و Check Up کامل موتور و دارای سیستم گاورنر الکترونیکی برای کنترل دور و در نهایت فرکانس برق.
- کلید استارت در محل دیزل ژنراتور تعبیه شود.
- حداقل حفاظت تابلوی کنترل IP ۶۵ باشد. رعایت کلیه مفاد استاندارد IEC ۶۱۴۳۹ برای ساخت تابلو الزامیست.
- برد الکترونیکی دستگاه می‌باید از سری ۸۶۱۰ SEA DEEP باشد.

مشخصات فنی ژنراتور:

ژنراتور باید بر اساس استانداردهای ذیل یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد و توسط پیمانکار ارائه گردد.

IEC60034-1
BS5000 PART 99
NEMA MG1-22
C.S.A C22-2
V.D.E. 0530
N.F. C51-100
AS1359
ISO۳۰۴۶
ISO۸۵۲۸

مشخصات فنی :

Rated Power	According to MTO
Minimum Insulation class	H
Minimum Temp Rise	F
Power Factor	0.8
Degree of Protection Indoor Diesel	IP23
Degree of Protection Outdoor Diesel	IP54
Degree of Protection Indoor Terminal Box	IP23
Degree of Protection Outdoor Terminal Box	IP55
Frequency	50HZ
Maximum Speed	1500RPM
Output Voltage	400v/230v
Phase	3~ / 4Wires
Connection Type	Star
Pole	4
Automatic Voltage Regulation	±1%

- تاییدیه online کمپانی Stamford جهت ژنراتور به سال ساخت ۲۰۲۴ میلادی که دارای هولوگرام ۳ وجهی و دارای ۷ digit رقم می- باشد، می باید بر روی ژنراتور نصب گردد.
- بازه ولتاژ ژنراتور در حالت پایدار می باید ۵،۰ درصد مقدار ولتاژ خروجی نامی از حالت بی باری تا بار کامل باشد .
- ولتاژ دستگاه نباید در افزایش بار در یک پله تا ۵۰ (کاهش یا افزایش در مقدار بار) درصد ظرفیت دستگاه بیش از ۵۱ درصد تغییر داشته باشد. ولتاژ دستگاه می باید در حداکثر مدت زمان ۵ ثانیه می باید بازیابی و در حالت پایدار قرار گیرد.
- ژنراتور باید بار اکتیو و راکتیو را به نسبت مثبت یا منفی ۳ درصد با سایر ژنراتورها در سیستم به اشتراک بگذارد.
- کوپله دیزل ژنراتور می بایست استاندارد بوده و شرکت کوپله کار باید دارای تجربه کافی و تیم طراحی و امکانات تست دستگاه را با بار نامی در کارخانه دارا باشد و مورد تأیید کارفرما قرار گیرد. کوپله دیزل ژنراتور می باید به صورت Bearing Single انجام شده باشد.

- ژنراتور می باید از تولیدات شرکت استمفورد باشد.
- اصالت ژنراتور می باید در وب سایت <http://Stamford.isvalid.us> قابل تایید باشد.
- ژنراتور می باید از سری A و ساخته کشور انگلستان باشد.
- کابل باطری باید استاندارد با سر باطری سربی باشد و در انتها و ابتدای مثبت از وارنیش قرمز در آن استفاده گردد.

مشخصات فنی مخزن سوخت روزانه:

- سیستم دیزل ژنراتور باید به همراه یک منبع سوخت روزانه و لوازم و متعلقات مربوطه تامین شود. این منبع در شاسی دستگاه می باید جانمایی و نصب گردد.
- ضخامت ورق به کار رفته در ساخت مخزن باید حداقل ۶ میلیمتر باشد. مخزن باید مجهز به نازل سرریز، درین، ورود و خروج سوخت، خروجی هوا و فضای دسترسی جهت بازدید و نظافت باشد.
- باک گازوئیل حداقل برای مصرف ۸ ساعت کاری و دارای سنسور سطح سوخت الکترونیکی که به صورت کالیبره شده بر روی برد دستگاه قابل رویت باشد. همچنین به همراه نشانگر عقربه ای باک گازوئیل برای نمایش میزان سوخت بر روی بانک نصب باشد.
- ظرفیت مخزن سوخت روزانه حداقل ۳۰۰ لیتر باشد.

۴. آزمایشات

آزمایشات کارخانه ای – موتور:

- آزمایش بار:
 - برای مدت ۴ ساعت در ۱۰۰٪ بار نامی
 - برای مدت یک ساعت در ۱۱۰٪ بار نامی
 - اندازه گیری مصرف سوخت در ۱۰۰٪ بار نامی
 - بررسی تنظیم سرعت
 - بررسی عدم وجود ارتعاشات غیر عادی، دود و سرو صدا
 - آزمایش اضافه سرعت در ۱۱۰٪ سرعت نامی به مدت یک دقیقه
 - بررسی گاز اگزوز در بار نامی

• ژنراتور

- اندازه گیری مقاومت سیم پیچی استاتور و روتور
- اندازه گیری عایق استاتور سرد
- تعیین مشخصات بی باری و منحنی اشباع
- آزمایش دی الکتریک
- تعیین راندها
- کنترل شکل موج

○ آزمایش اضافه سرعت در ۱۱۰٪ سرعت نامی

• دیزل ژنراتور کامل

○ بازرسی ظاهری

○ آزمایش‌های راه اندازی و توقف

○ آزمایش عملکرد سیستم روغنکاری

○ بررسی قطعات یدکی

○ بررسی تنظیم سرعت و ولتاژ در وضعیتی که جریان شروع از طریق راه اندازی بزرگترین بار القایی متصل به واحد تأمین گردد.

○ بررسی مراحل کار خودکار

○ بررسی باطری راه اندازی

○ بررسی تجهیزات ایمنی، اعلام خطر، سیگنالینگ و اندازه گیری

○ بررسی سیستم سوخت

۵. مشخصات فنی کانوپی دیزل ژنراتور :


- سیستم پیشنهادی می‌بایست مجهز به کانوپی صداگیر و ضد حریق به صورت سایلنت باشد، کانوپی می‌بایست بطوری بروی دستگاه نصب شده و از دستگاه در مقابل بارش محافظت کرده و صدای کارکرد دستگاه را به ۶۰ دسیبل در فاصله ۱ متری کاهش دهد.
- در فضای داخلی کانوپی می‌باید عایق‌های ضد حریق به صورت شانه تخم مرغی و ورق گالوانیزه پانچ شده روی عایق نصب گردد. همچنین مقاومت در برابر حریق آنها باید به وسیله تست‌های لازم به تایید کارفرما برسد.
- در فضای داخل کانوپی به جهت جلوگیری از افتادن عایق‌های شانه تخم مرغی بر روی موتور می‌باید ورق‌های پانچ شده از ورق گالوانیزه گرم بر روی عایق‌ها نصب گردد.
- رنگ کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور می‌باید به صورت پودری الکترواستاتیک و همچنین تاییدیه رال رنگ در زمان ساخت از کارفرما اخذ شود.
- کانوپی باید دارای قلاب‌های مناسب جهت جابجایی باشد.
- جهت ورود کابل‌های برق به دیزل ژنراتور می‌باید گلندهای پلاستیکی مناسب بر روی بدنه کانوپی در نظر گرفته شود.
- قفل درب‌های کانوپی سایلنت می‌باید از نوع فلزی باشند. مشخصات بایستی به تایید کارفرما رسانده شود.
- بر روی بدنه کانوپی سایلنت می‌باید یک عدد کلید اضطراری STOP نصب گردد.
- بر روی درب کانوپی به جهت کاهش صدای دیزل ژنراتور می‌باید نوار دور درب نصب گردد که فضای داخلی به صورت کامل وکیوم گردد.
- دو عدد روشنایی با استفاده از چراغ‌های تونلی در داخلی کانوپی در نظر گرفته شود.
- کلید استارت دستی (استارت تعمیرات در کانوپی نصب شود)
- مسیر تهویه رادیاتور در زمان بازدید مشخص و در اسناد فنی اعلام شود.
- پیشنهاد دهنده می‌بایست سطح درجه حفاظت در مقابل گرد و خاک و باران (IP) کانوپی را در پیشنهاد خود اعلام نماید.

۶. مشخصات تابلوی ATS

شرکت تأمین کننده دیزل ژنراتور موظف به ساخت تابلوی ATS دستگاه دیزل ژنراتور می‌باشد.

- نقشه تابلوی ATS در ذیل آمده است.

- کلیه تجهیزات اصلی باید از برند Schneider Electric باشد.
- پیمانکار موظف است قبل از شروع به ساخت تابلو نقشه‌های تک خطی و طرح جانمایی کلیدها و ورودی و خروجی کابل‌ها را به تأیید کارفرما برساند.
- پیمانکار موظف است پس از تحویل ساخت تابلو نقشه‌های تک خطی و سه خطی را به صورت فایل اتوکد و کپی کاغذی تحویل کارفرما دهد.
- رال رنگ بدنه قبل از ساخت با تأیید کتبی کارفرما و ناظر قرارداد برسد.
- پس از تولید و تحویل تابلو کلیه تست‌های ضخامت رنگ، تست خمش و کراس کات، تست مقاومت عایقی و تست جریان به صورت ممهور از تأمین کننده تحویل گرفته می‌شود.
- پیمانکار موظف است نسبت به تعبیه محل قرارگیری نقشه در درب تابلو برق اقدام نماید.
- پیمانکار موظف به استفاده از پاور آنالیزورهای سری PM۲۰۰۰ در تابلو می‌باشد و مدل‌های قدیمی‌تر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
- پیمانکار موظف به ارائه برگه گارانتی ممهور به مهر شرکت از تاریخ تحویل تابلو برق می‌باشد.
- کلیه لیبیل‌های پانتوگراف باید بعد از اتمام و تحویل تابلو برق‌ها با نظر کارفرما تهیه و تحویل شود.
- محل قرار گیری تابلوی ATS توسط نماینده پیمانکار رویت خواهد شد.
- تابلوی ATS به صورت ایستاده خواهد بود.
- تغییر در نقشه و طرح ATS با هماهنگی کارفرما و تأیید ایشان مجاز است و طرح مربوطه در اسناد مناقشه قرار خواهد گرفت.



۷. مشخصات لوله‌های گازوییل و اگزوز دیزل ژنراتور و سایلنسر اگزوز

- لوله‌هایی که جهت سوخت دیزل ژنراتور استفاده می‌شود می‌باید از نوع لوله سیاه باشد و استفاده از لوله گالوانیزه مجاز نمی‌باشد.
- سایلنسر اگزوز می‌باید به صورت دوجداره با عایق پشم سنگ فشرده به ضخامت حداقل ۵ اینچ باشد.
- در انتهای مسیر لوله اگزوز می‌باید یک عدد دمپر به جهت جلوگیری از نفوذ آب به لوله‌های اگزوز در نظر گرفته شود.
- جهت اتصال موتور به سیستم اگزوز می‌بایست از یک سیستم فلکسیبل استفاده شود.
- با توجه به طول مسیر لازم است از JOINT EXPANSION در مسیر لوله‌های اگزوز استفاده شود.
- شعاع داخلی زانوئی ۹۰ باید ۳ برابر با ضخامت لوله باشد.
- در مسیر افقی می‌باید لوله‌های اگزوز به سمت پایین شیب داده شود و از موتور دور شود تا از ورود بخار معیان شده به منیفولد موتور جلوگیری شود.
- عایق استفاده شده می‌باید حداقل ۵۰ میلیمتر ضخامت داشته باشد.
- لوله‌های اگزوز می‌باید به وسیله ساپورت‌های مناسب مهار شود و از دیوار بیرونی ساختمان فاصله داشته باشد.
- محاسبات مربوط به ساین لوله‌های اگزوز و لوله‌های مربوط به سوخت دیزل ژنراتور قبل از اجرا باید به تأیید کارفرما برسد.
- سطوح لوله‌های مربوط به اگزوز و سوخت رسانی می‌باید ابتدا با فرچه سیمی پاکیزه گردد و سپس به وسیله ضد زنگ پوشانده شود.

- اجرای کانال هوای تازه به همراه طرح‌های مربوطه به عهده پیمانکار می‌باشد و باید در پیشنهاد ارائه گردد.

۸. مشخصات منبع سوخت اضطراری

- دیزل ژنراتور نیاز به منبع سوخت اضطراری از جنس فلزی با ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر می‌باشد.
- جنس بدنه مخزن سوخت باید از فولاد ضد زنگ، مقاومت بالا در برابر خوردگی و ضد حریق باشد.
- ساختار داخلی مخزن سوخت شامل جداکننده آب، فیلتر سوخت و حفاظت در برابر انفجار باشد تا جلوگیری از ورود آب به موتور و خرابی آن شود.
- فیلتر سوخت برای جداسازی ذرات معلق و آلودگی‌های موجود در سوخت استفاده شود تا سوخت پاک و بدون ذرات به موتور تأمین شود.
- سیستم اتصال مخزن سوخت به موتور باید به گونه‌ای طراحی شود که جریان سوخت به صورت پایدار و بدون اختلال به موتور برسد.
- این مخزن شامل لوله‌ها، شیرها، اتصالات، پمپ و سیستم انتقال سوخت است.
- لوله‌ها باید از جنس فلز مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا باشند تا سوخت به صورت ایمن منتقل شود. همچنین، شیرها و اتصالات باید برای جلوگیری از نشتی سوخت و ایجاد هرگونه اختلال در جریان، با دقت و با استفاده از مواد مطمئن طراحی شوند.
- سیستم منبع سوخت شامل منبع، پمپ، لوله‌ها و اتصالات در سائزهای مختلف می‌باشد که در پیشنهاد قیمت باید لحاظ شود.
- منبع باید دارای نشانگر سطح مایع (گیج) باشد.

۹. الزامات نصب ATS، سینی گذاری‌ها، کابل کشی‌ها

- سینی گذاری با سینی گالوانیزه ضخامت ۲,۵ انجام خواهد شد و نوع آن توسط پیمانکار نهایی و به تأیید کارفرما خواهد رسید.
- کابل کشی‌ها از کنتور به ATS و بالعکس با کابل ۳*۶ انجام خواهد شد و لیبیلینگ به فاصله هر ۲ متر به صورت کپسولی انجام خواهد شد.
- کابل‌های مورد استفاده باید افشار نژاد خراسان باشد.
- تابلوی کنتورها با هماهنگی کارفرما در روزهای تعطیل آرایش می‌شود.
- کابل‌های سائز ۱۵۰ به صورت تک رشته اجرا خواهد شد.

۱۰. الزامات نگهداری دوره یکساله

- برای دیزل ژنراتور به صورت ماهانه تست آللود با هماهنگی کارفرما انجام می‌گیرد.
- در صورت قطع برق و روشن نشدن دیزل ژنراتور تامین کننده موظف است ظرف مدت ۳ ساعت به مشکل رسیدگی نماید و گزارش مکتوب ارائه نماید.
- در دوران یکساله تامین گارانتی کلیه تجهیزات به عهده تامین کننده می‌باشد.
- خدمات پس از فروش تا ۷ سال از زمان انعقاد قرارداد به عهده فروشنده می‌باشد.

۱۱. الزامات تست و راه اندازی

- کلیه تست‌های اعلام شده در محل کارگاه تامین کننده و محل نصب دستگاه در ساختمان کارفرما با حضور نمایندگان معرفی شده کارفرما انجام و نتیجه تست‌ها به تایید کارفرما رسانده شود
- یک عدد لود بانک به ظرفیت حداقل ۲۵۰ کیلووات می‌باید در محل کارخانه پیمانکار در زمان تست دیزل ژنراتور توسط پیمانکار تهیه و تامین گردد که دیزل ژنراتور با استفاده از آن تست گردد. استانداردهای مربوطه در حوزه دیزل ژنراتور انجام پذیرد. تهیه تمامی ملزومات تست از جمله کابل، لود بانک، گازوییل و بر عهده پیمانکار می‌باشد.

- تامین جرثقیل، مجوزهای قانونی جهت تردد در سطح شهر از پلیس راهنمایی و رانندگی نصب دستگاه بر روی شاسی بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۲. شناسی دیزل ژنراتور

پیمانکار موظف به ارائه دیتیل ساخت شاسی به کارفرما می باشد.

۱۳. سایر ملاحظات

- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی در محلی که عملیات کوپل کردن دیزل و ژنراتور را انجام می دهند، مجهز به دستگاه های مورد نیاز برای انجام کلیه تست های درخواستی باشند. نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت می توانند از محل کوپله دستگاه بازدید نمایند و در صورتی که پیمانکار حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشند، کارفرما می تواند پیمانکار را از شرکت در ادامه مناقصه باز دارد.
- کلیه تست های فوق با حضور نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت با اعلام زمان قبلی (حداقل ۱۰ روز قبل از انجام تست) و مهیا کردن کلیه تجهیزات تست توسط شرکت کوپله کننده دیزل ژنراتور انجام می گیرد. هیچگونه هزینه اضافی برای این منظور پرداخت نخواهد شد
- در صورتی که دیزل ژنراتور پیشنهادی پیمانکار، کوپله فابریک انجام شده در خارج کشور باشد تست ها در محل کارخانه کوپله کننده در خارج از کشور انجام شده باشد، پیمانکار می بایست کلیه مدارک مثبته اصالت را ارائه نماید
- ارائه گواهی نامه های دیزل و ژنراتور (Certificate) معتبر از کارخانه سازنده با شماره سریال دستگاه خریداری شده و کلیه مدارک مثبته اصالت دستگاه دیزل ژنراتور از جمله برگه سبز گمرک، شناسه رهگیری گمرک و کلیه مدارک ثبت و سفارش کالا می بایست به تایید کارفرما برسد. هیچگونه هزینه اضافی برای این منظور پرداخت نخواهد شد. در صورتی که پیمانکار قادر به ارائه گواهی نامه های مذکور و برگ سبز گمرک نباشد قرارداد بصورت یکطرفه با اختیار کارفرما لغو می گردد و پیمانکار ملزم به پرداخت کلیه خسارت ها می باشد
- لازم است پیمانکار مدارک فنی نهائی (Book Final) شامل کلیه نقشه های ازیلت، کاتالوگ ها، دفترچه راهنما دفترچه حاوی دستورالعمل های مربوط به حمل، راه اندازی، کار، نگهداری، تعمیرات دستگاه ها و نقشه های مربوط به فونداسیون محل قرارگیری دیزل ژنراتور، نقشه جانمایی تجهیزات جانبی دیزل ژنراتور، نحوه ورود و خروج هوای اتاق، محل و نحوه نصب اگزوز و ...، تست شیت های کارخانه ای، تایپ تست های مربوط به کلیه تجهیزات و ... را پس از طی کلیه مراحل تست و قبل از بارگیری در سه نسخه فارسی بصورت فایل کامپیوتری و پرینت در قطعه A4 در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد
- دستگاه می بایست طی یک سال دوره تضمین به صورت شش ماه یک بار توسط پیمانکار سرویس دوره ای کامل گردد. همچنین کلیه قطعات مصرفی از جمله باطری، فیلترهای روغن و روغن مصرفی و ضد یخ طی یک سال بایست به صورت رایگان تعویض گردد.
- در صورت عدم اجرای تعهدات تعمیر و نگهداری توسط پیمانکار در موعد ذکر شده کارفرما راساً نسبت به نگهداری و تعمیر اقدام نموده و با ۳۰ درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می نماید.
- هزینه حمل دیزل ژنراتور از کارخانه تا محل پروژه تامین جرثقیل و اخذ مجوزهای لازم و نصب و بار اندازی بر روی شاسی، تمامی خدمات، اتصالات و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی دستگاه بر عهده پیمانکار است
- مسئولیت کامل قرار دادن دیزل ژنراتور بر روی شاسی تهیه شده بر عهده پیمانکار می باشد.
- هرگونه تغییر در مشخصات فنی بدون هماهنگی و اخذ تأیید از کارفرما و دستگاه نظارت مورد تأیید نیست و هزینه های مربوطه بر عهده پیمانکار می باشد. در صورتی که پیشنهاد پیمانکار مغایر با پیشنهاد حاضر باشد ملاک عمل پیشنهاد حاضر خواهد بود مگر اینکه پیمانکار مکاتبات لازم با کارفرما و دستگاه نظارت انجام دهد و مجوز تغییرات را اخذ نماید

- در صورتی که پیمانکار پیشنهاد خاصی داشته باشد در مرحله پیشنهاد قیمت می تواند پیشنهاد خود را به عنوان یک پیشنهاد جداگانه با رعایت کلیه مفاد قرارداد و با ارائه مشخصات فنی و قیمت جداگانه ارائه نماید. تصمیم گیری قطعی بر عهده کارفرما و دستگاه نظارت می باشد. ملاک اصلی ارزیابی، پیشنهاد اول که مطابق با مشخصات فنی حاضر هست، می باشد.
- آموزش نحوه بهره برداری از دیزل ژنراتور بر عهده پیمانکار می باشد و موظف است پس از راه اندازی، پرسنل کارفرما را آموزش کافی و لازم دهند، ضمناً هیچگونه هزینه اضافی برای این منظور پرداخت نخواهد شد
- پس از تایید مبلغ پیشنهادی هیچ گونه افزایش مبلغ قرارداد از طرف پیمانکار قابل قبول نمی باشد

۱۴. مدارك لازم جهت ارزیابی فنی پیمانکار:

- کاتالوگ و دیتا شیت دیزل پیشنهادی بگونه ای که مارک، مدل و مشخصات فنی دستگاه کاملاً مشخص باشد
- کاتالوگ و دیتا شیت ژنراتور پیشنهادی به گونه ای که مارک، مدل و مشخصات فنی دستگاه کاملاً مشخص باشد.
- چک لیست پیشنهادی تست و بازرسی دستگاه دیزل ژنراتور
- برنامه زمانبندی خرید، کوبله، تست کارخانه ای، حمل، نصب، تست و راه اندازی
- ارائه لیست قطعات یدکی پیشنهادی برای بهره برداری دو ساله
- ارائه گواهی های استانداردهای تجهیزات و دستگاه دیزل ژنراتور
- در صورتی که پیمانکار هر یک از مدارک فوق را در زمان مقرر ارائه ننماید به منزله انصراف از مناقصه می باشد و کارفرما مختار به حذف پیمانکار از قرارداد می باشد

پیوست ۲

قرارداد شماره

شرح خدمات و

طرح پیشنهادی (پروپوزال)

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت

پیوست ۳

قرارداد شماره

مشخصات افراد کلیدی شرکت

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت



ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره تماس همراه	شماره تماس ثابت	آدرس ایمیل
۱				
۳				
۴				

پیوست ۴

قرارداد شماره

تعهدنامه حفظ محرمانگی و عدم افشا اطلاعات

شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین

و

شرکت

«قرارداد و تعهدنامه محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات»

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فیما بین شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۷۰۲۶۹ و مطابق آخرین روزنامه رسمی به شماره ۲۳۲۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۳۳۶۴ به نمایندگی آقایان ناصر محمدی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۲۲۵۴۶۰۲) و محمد سخایی (عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۰۵۶۳۹۶۹) دارندگان حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و بهادار به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (روبروی پارک ملت)، خیابان ناهید غربی، شماره ۳۶، کد پستی ۱۹۶۷۷۵۶۹۸۶ و تلفن ۲۲۶۶۱۱۱۱ که از این پس در این قرارداد «مالک اطلاعات» نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت مطابق روزنامه رسمی شماره مورخ به شناسه ملی دارای کد اقتصادی شماره به مدیریت آقای (مدیرعامل با کد ملی به نشانی دارای کد پستی و تلفن : که به اختصار «گیرنده اطلاعات» نامیده می شود، از طرف دیگر به شرح و شرایط ذیل، منعقد گردید.

ماده ۲- تعاریف

۲.۱. **مالک اطلاعات:** به هر طرف از این قرارداد که اطلاعات خاص یا محرمانه را در زمینه فعالیت خود، انتقال و در اختیار "گیرنده اطلاعات" قرار می دهد اطلاق می گردد.

۲.۲. **گیرنده اطلاعات:** به طرفی که اطلاعات خاص یا محرمانه را از "مالک اطلاعات" دریافت می نماید، اطلاق می گردد.

۲.۳. **شخص ثالث یا غیر مجاز:** به هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط یا غیر مرتبط با "گیرنده اطلاعات"، به جز خود وی، اطلاق می گردد. هر فردی این سند را امضاء نکرده است یا نماینده تام الاختیار امضاکنندگان نیست نیز به عنوان فرد غیرمجاز شناخته می شود.

۲.۴. اطلاعات محرمانه:

۲.۴.۱. منظور از اطلاعات محرمانه در این سند، اطلاعاتی است که افشای آنها امنیت سیستم یا امنیت مالک اطلاعات را به خطر می اندازد و یا ممکن است به کل مجموعه ضرر وارد گردد. کلیه اطلاعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد محرمانه تلقی می شود مگر اینکه مواردی توسط صاحب اطلاعات مستثنی گردد. در این قرارداد، اطلاعات محرمانه، بدون قید تحدید، شامل کلیه اطلاعات فنی، تجاری یا علمی قراردادها، تفاهم نامه ها، برنامه های کسب و کار و بازاریابی و فروش، اطلاعات مالی، اطلاعات مربوط به پرسنل، ساختار سازمانی و روال های کاری، صورتجلسات هیات مدیره و مشابه آن، دانش فنی، اسرار تجاری، اطلاعات مشتریان، فرایندها، سخت افزار و ماشین آلات، نرم افزار، طرح ها، نقشه ها، خصوصیات فنی، تحقیقات، مشکلات، رخداد ها، حوادث، لاگ ها، هرگونه نام کاربری و کلمه عبور و هر نوع داده های دیگر، بوده که در طول مدت رابطه طرفین به صورت شفاهی،

نوشتاری و با استفاده از هر نوع رسانه از سوی "مالک اطلاعات" در اختیار "گیرنده اطلاعات" قرار داده شده یا توسط طرف دوم بررسی شده است.

- ۲,۴,۲. همچنین هرگونه اطلاعاتی که در طول انجام کار یا پروژه یا بازدید از ساختمان ها، دیگر بخش ها، سامانه ها، ابزار آلات متعلقه یا مورد استفاده به آن دسترسی یابد، به ویژه موارد ذیل (و نه محدود به موارد مذکور) :
- اطلاعاتی که "مالک اطلاعات" در اختیار "گیرنده اطلاعات" قرار می دهد.
 - اطلاعاتی که در حین انجام مصاحبه ها از پرسنل یا کادر فنی اخذ می گردد.
 - اطلاعات استخراج شده از سیستم های الکترونیکی و سرورها و پرتال های حاوی مستندات
 - اطلاعاتی مانند مستندات طراحی، روال ها، رویه ها، سیاست ها و ایده ها
 - اطلاعات در خصوص نحوه پیاده سازی پروژه ها و شرکت های قراردادکار مربوط به هر پروژه
 - اطلاعاتی که مربوط به شبکه، کلیدهای رمزنگاری، پیکربندی و رمزهای عبور سرویس ها و تجهیزات شبکه می شود.
 - هرگونه مکاتبات مربوط به موارد بالا و مشابه آنها

در زمره حقوق مالکانه و محرمانه تلقی شده، متعهد می بایست نسبت به حفظ اسرار و اطلاعات موجود در آنها اقدامات لازم را صورت دهد.

۲,۴,۳. موارد استثنا اطلاعات محرمانه:

این قرارداد شامل اطلاعات محرمانه با شرایط ذیل نمی شود:

- اطلاعاتی که به دستور دادگاه های صالحه و یا پیروی از مفاد قوانین و مقررات جاری در هر زمان افشا می گردد، مشروط بر آنکه در چنین شرایطی موضوع به اطلاع "مالک اطلاعات" برسد تا بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود در این خصوص به کار بندد و همچنین مشروط بر این که تنها آن قسمت از اطلاعات محرمانه را که طبق قانون، افشای آنها لازم بوده فاش شود و "گیرنده اطلاعات" نهایت تلاش خود را برای حفظ محرمانه بودن چنین اطلاعاتی به کار بندد.
- اطلاعات بدون کم و کسر از جانب مالک اطلاعات به اطلاع عمومی رسیده باشد.
- نهادهای دولتی طبق نیاز خود با کسب مجوز "مالک اطلاعات" دستور به ارائه اطلاعات به صورت عمومی داده باشند.

۲,۵. **افشاء اطلاعات:** افشاء اطلاعات در این سند به معنای استفاده غیر مجاز یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیر مجاز است.

۲,۶. **استفاده غیر مجاز:** استفاده غیرمجاز به معنای استفاده در مواردی غیر از موارد توافق شده جهت دریافت اطلاعات یا در مواردی غیر از پروژه مربوطه است.

ماده ۳- موضوع قرارداد

۳،۱. از آنجایی که "مالک اطلاعات" در نظر دارد، قیود و شرایطی را مشخص نماید که بر اساس آن، اطلاعات محرمانه را برای "گیرنده اطلاعات" فاش کند، قیود و شرایط مذکور به منزله تعهد الزام آور و لازم الاجرا برای "گیرنده اطلاعات" و نمایندگان وی تلقی می-گردد. لذا طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد رازداری و منع افشا اطلاعات نموده و طی آن، نسبت به کلیه مفاد و مندرجات این قرارداد، توافق نمودند. انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد احتمالی مذکور بر اعتبار این قرارداد، تاثیری ندارد.

۳،۲. "مالک اطلاعات" بنا به ضرورت و تشخیص خود، پیش از تاریخ امضا این قرارداد، اطلاعات محرمانه را در اختیار طرف مقابل به عنوان "گیرنده اطلاعات" قرار دهد، "گیرنده اطلاعات" قبل از امضاء و از تاریخ دریافت اطلاعات، ملزم به رعایت مفاد و مندرجات این قرارداد خواهد بود.

۳،۳. عدم افشا اطلاعات محرمانه و رعایت شرایط حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیتها و جزئیات مربوطه که از مالک اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود.

۳،۴. طرفین در مرحله مذاکره و گفتگو درباره موضوعات معین هستند و در نظر دارند اطلاعات خاصی را در زمینه فعالیت های خود در اختیار طرف مقابل قراردهند، این مذاکرات با هدف عقد یک قرارداد (قرارداد احتمالی)، متضمن آشکار سازی اطلاعاتی از طرف "مالک اطلاعات" است که دارای ماهیتی خصوصی و محرمانه هستند.

ماده ۴- مدت قرارداد

۴،۱. این قرارداد از تاریخ انعقاد هر گونه قرارداد همکاری مابین طرفین تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می باشد، نافذ و مؤثر می باشد.

۴،۲. تعهدات این قرارداد مادامی که اطلاعات محرمانه در اختیار گیرنده اطلاعات می باشد، معتبر و لازم الاتباع است.

۴،۳. زمان زوال وصف محرمانه اسناد و اطلاعات، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعلام و پاسخ صریح صاحب اطلاعات دایر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این قرارداد می باشد.

تبصره ۱. در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات یا صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می باشد، به مالک اطلاعات مسترد نماید. لیکن تعهدات این قرارداد به شرح فوق باقی و معتبر می باشد.

ماده ۵- تعهدات

۵،۱. حقوق و تعهدات این قرارداد در خصوص اشخاص ذیل، الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد. طرفین متعهد می باشند چنانچه به هر نحوی کارکنان، نمایندگان و یا افراد مامور آنها موجب افشا اطلاعات طرف دیگر شوند، متعهد به جبران خسارت می شوند.

۵,۲. "مالک اطلاعات"، اطلاعات محرمانه را تنها تا حدی که بنا به صلاحدید خود، ضروری یا مطلوب بداند به "گیرنده اطلاعات" انتقال می‌دهد. اطلاعات محرمانه نباید در راستایی غیر از اهداف این قرارداد، بازسازی یا تغییر شکل داده شود.

۵,۳. طرفین تصدیق و تایید می‌کنند که اطلاعات محرمانه، جزء دارایی‌های ارزشمند، خاص و منحصر به "مالک اطلاعات" است.

۵,۴. "گیرنده اطلاعات" توافق می‌نماید که در طول مدت روابط میان طرفین و پس از آن و یا در طول مدت این قرارداد، به جزء مواردی که در قرارداد حاضر قید شده، اطلاعات فوق را به هر هدف و دلیلی، بدون رضایت کتبی "مالک اطلاعات" برای هیچ "شخص ثالث" افشا نکند و در صورت دریافت رضایت کتبی از "مالک اطلاعات"، مسئولیت دریافت تعهد التزام و پایبندی "شخص ثالث" به مفاد مندرجات این قرارداد به عهده "گیرنده اطلاعات" خواهد بود.

۵,۵. طرفین در مورد شرایط زیر تعهد خود را اعلام می‌نمایند:

۵,۵,۱. بدون رضایت کتبی "مالک اطلاعات" از اطلاعات محرمانه‌ای که پیرو این قرارداد و با هر هدفی، فاش شده است به هیچ وجه، حتی بعد از خاتمه قرارداد، استفاده و بهره برداری نکند.

۵,۵,۲. افشای غیر مجاز اطلاعات محرمانه برای هر "شخص ثالث"، ممکن است منجر به بروز خسارات، زیان‌ها و صدمات جبران ناپذیری به "مالک اطلاعات" گردد. ازاین رو "گیرنده اطلاعات"، "مالک اطلاعات" را در برابر هر گونه خسارت، ادعا، آسیب یا صدمه احتمالی وارد شده به "مالک اطلاعات" یا ذینفعان آن با هر ماهیتی که در نتیجه نقض مفاد این قرارداد از سوی وی حاصل می‌گردد، مصون و بری الذمه می‌دارد و ملزم به ارائه گزارش شفاف و جبران کلیه خسارات و زیان‌های وارده به "مالک اطلاعات" است.

۵,۵,۳. چنانچه گیرنده اطلاعات بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سیستم‌های مذکور شود، ملزم به جبران خسارت می‌باشد.

۵,۶. مالکیت: طرفین تصدیق می‌کنند که کلیه اطلاعات محرمانه فاش شده، اختصاصاً متعلق به "مالک اطلاعات" بوده و در این زمینه هیچ‌گونه حقی با هر ماهیتی، به "گیرنده اطلاعات" اعطا نمی‌گردد. مگر آنکه در قرارداد مرتبط، حق استفاده از اطلاعات به "گیرنده اطلاعات" داده شود و یا مالکیت آن انتقال یابد.

۵,۷. محدودیت‌های افشاسازی و استفاده از اطلاعات محرمانه:

طرفین متعهد می‌گردند از اطلاعات محرمانه، صرفاً به منظور اهداف ذیل استفاده نمایند:

۵,۷,۱. اهدافی که اطلاعات برای نیل به آنها مبادله شده‌اند.

۵,۷,۲. مطابق با مفاد این قرارداد و قراردادی که این قرارداد در ارتباط با آن منعقد شده است.

۵,۷,۳. لازم به ذکر است که طبقه بندی اطلاعات بر مبنای قوانین و ضوابط سازمانی و اداری طرفین تعیین می‌گردد.

۵,۸. استرداد اسناد حاوی اطلاعات محرمانه و یا مربوط به آنها :

- ۵,۸,۱. "مالک اطلاعات" می‌تواند، در هر زمان از "گیرنده اطلاعات" درخواست کند که همه مطالب محتوی و یا مربوط به اطلاعات محرمانه فاش شده مطابق شرایط این قرارداد را مسترد دارد و گیرنده اطلاعات نیز موظف است اطلاعات درخواستی را مسترد و هیچ یک از آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت کنترل خود نگه ندارد.
- ۵,۸,۲. "گیرنده اطلاعات" می‌تواند به جای استرداد اقلام مذکور، در صورت درخواست کتبی "مالک اطلاعات" مبنی بر امحاء، حداکثر ظرف مدت ۷ (هفت) روز از تاریخ دریافت درخواست، آنها را از بین ببرد.
- ۵,۹. باید محافظت لازم در قبال جلوگیری از افشای اطلاعات صورت گیرد تا از دسترسی افراد غیر مجاز محفوظ باشد.

ماده ۶ - نقض قرارداد

در صورتی که "گیرنده اطلاعات" مفاد این قرارداد را نقض کند، "مالک اطلاعات" مجاز است به تمامی راه‌های جبران خسارت پیش‌بینی شده در قانون در این خصوص، از جمله اقدام به طرح دعوی و یا مطالبه خسارت، متوسل شود.

ماده ۷ - جبران خسارت

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان متوجه صاحب اطلاعات می‌گردد، جبران نماید. تعیین خسارات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین و یا مراجع ذیصلاح قضایی می‌باشد. همچنین تعهد گیرنده در حفظ و نگهداری اطلاعات متعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر با مفاد قرارداد علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق، خیانت در امانت تلقی و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

ماده ۸ - اجرای قرارداد

عدم اجرا یا عدم ارائه درخواست اجرای هر یک از مفاد این قرارداد توسط "مالک اطلاعات" نباید به عنوان مورد اعراض از این مفاد در نظر گرفته شود و نباید بر اعتبار این قرارداد یا هیچ یک از بخش‌های مربوط به آن و یا حق اجرای مفاد این قرارداد تأثیر بگذارد.

ماده ۹ - نسخ قرارداد

این قرارداد در ۹ ماده و ۱ تبصره در دو نسخه واحد، تنظیم و به امضای طرفین رسید و از تاریخ امضاء (یا در صورتی که شرایط بند ۳,۲ وجود داشته، از تاریخ اشاره شده در آن بند) لازم‌الاجراست. کلیه نسخ این قرارداد در حکم واحد هستند.